

11A11/JAVYS Dodatok č. 5  
255 832,83 EUR  
mim.  
príloha A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>4/01/104/2014</b> Obdobie: <b>apríl 2014</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Apríl 2014				255 832,83
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>255 832,83</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za apríl 2014
--------------------------------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Kráľ Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.4.2014 - 30.4.2014		
KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47	<p><b>pravidelné</b></p> <p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b> Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 47 výmenou.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p> <p>OPUD Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifonov.</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p><b>prevádzkový zámočník</b> Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 27, 38, 52, 66.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv časti ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, specialneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.</p>
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</li> <li>- oprava osvetlenia v m.č. 17 18a</li> <li>- oprava osvetlenia v m.č. 8 a pri vstupe do objektu bežná oprava rozvádzačov MR28.1, MR28.2, MR28.3</li> </ul>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetry (vydávanie vstupov,</p> <p>vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok ...) pri akciách opráv a údržby</p> <p>technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20.</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov,</p> <p>objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41,</p> <p>44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v</p> <p>obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-príkaz</p>	
30351	Správa TECHNO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a</p> <p>údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej</p> <p>spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a</p> <p>rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a</p> <p>operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie</p> <p>opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventiláčného komína</p> <p>(obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov,</p> <p>objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred</p> <p>povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-príkaz</p>	<p>elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</li> <li>- odstránenie poruchy na napájaní výtahu č. 11</li> <li>- kontrola DSV mobilného fragmentačného pracoviska</li> <li>- bežná oprava rozvádzačov RM30.41.1, MR30.32, MR30.33, MR30.33.1</li> <li>- bežná oprava rozvádzača MR30.05</li> <li>- oprava osvetlenia v m.č. 923</li> </ul> <p>SKR:</p> <p>m.č.501, výmena filtrov na saní vodíkových čerpadel v rozvádzači DTH2</p> <p>OPUD:</p> <p>Demontáž elektrickej kovovej lavky</p> <p>Oprava saníty v m.č.920,</p>
30352	Správa TECHNO-HVB- obj. 32 HVB- Medzistrojovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a</p> <p>údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej</p> <p>spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a</p> <p>rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a</p> <p>údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na</p> <p>RIS 110kV rozvodne - dozornia obj. 32</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- týždenná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</li> <li>- výmena rozvádzača RS32 12 a príslušnej svetelnej inštalácie</li> <li>- prepojenie nového káblového kanála EK V41 s káblovým priestorom v obj. 32.</li> <li>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v obj. 32 a 32A</li> <li>- výmena vypínača osvetlenia v m.č. 14 obj. 32A</li> <li>- mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</li> <li>- prekládka kábla pre jednosmerný rozvod do R0,4-SH2a</li> <li>- oprava predizovacej šnúry v m.č. 55</li> </ul>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení MaRT v obj. 32.  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.  Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozorníka obj. 32  Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj. 32  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-prikaz  Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>- oprava poškodeného zámku do káblového priestoru v obj. 32A</p>
30353	Správa TECHO-HVB- obj. 34, HVB- Strojovňa	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b>  Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiarno-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34  Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34  Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34  Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34  Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34  <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení MaRT v obj. 34.  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 34.  Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 34 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-prikaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do Zp</p>	<p><b>elektro:</b>  - <b>odpojenie a demontáž el. nožníc v m.č. 13</b>  - kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p><b>SKR:</b></p> <p><b>OPUD:</b></p> <p>Výmena filtračných vložiek na VZT O-34/1  Oprava zvarov na dekontaminačných košoch č. 3 a 6 na základe nevyhovujúcich protokolov</p>
30354	Správa TECHO-SOV, obj. 41 a zar.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41  Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41  Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41  <b>mechanik MaRZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení MaRT v obj. 41.  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41.  Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj. 41  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-prikaz</p>	<p><b>elektro:</b>  - oprava osvetlenia v m.č. 17  - bežná oprava rozvádzačov RS41 1, RS41 2</p> <p><b>SKR:</b>  m.č. 16. oprava snímača tlaku na vratnom potrubí primárneho okruhu chladenia, HZ 497/2014</p>
30355	Správa TECHO-	<b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b>	<b>elektro:</b>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
	Pomocné okruhy objektov, obj. 42, 55, 50	<p>Obsluha technologických zariadení v obj. 42</p> <p>Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dmi vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dmi vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, dmi vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>odstraňovanie porevizných závad na elektrozaariadeniach kompresorovej stanice</p>
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, olerov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstraňovanie závad</li> <li>- bežná oprava rozvádzačov RS44 1, R44/20</li> <li>- meranie motora miešadla na ZFK</li> <li>- zaistenie a odpojenie motora miešadla na ZFK</li> <li>- bežná oprava rozvádzačov MR44 1, MR44 3</li> <li>- zaistenie a odpojenie rozvádzača RS44 2</li> </ul> <p><b>SKR:</b></p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spalovňa VÚJE	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B</p>	
30358	Správa TECHNO- Sanacné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou</p>	
30359	Správa TECHNO-obj.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p>	<p><b>elektro:</b></p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
	839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV v obj. 839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>	<p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL.</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHK.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VICHK.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHK.</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHK.</p>	<p>SKR:</p> <p>m.č. 721, úprava firmware snímača Optiflex- hladiny chrompiku v odmernej nádrži KP J 11B04, Microwell Sala, HZ 17712014</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHK.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHK výmenou</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHK pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...) výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost.technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz</p>	elektro:
30365	Správa TECHZ-TTC	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTC (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTC (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <p>- m.č.700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č.700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7QRA44</p> <p>- Preverenie funkčnosti signalizácie únikov kvapaliny do medzipriestoru MSN v rozvádzači DV2, HZ 468/2014</p>
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil. káb.	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	elektro: Kontrola elektronizácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30
30371	obj. 526, kompres.	<b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>	<p>elektro:</p> <p>Kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p> <p>kontrola nátokov v priechodoch káblových kanáloch</p>



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
	stanica rozvodne 220 kV udržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	oprava odkaľovacieho ventilu na kompresore K2 opakovaná kontrola kompresora K3 po poruche, vykonaná skúška kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky kontrola kompresora K4 po poruche, zistená porucha na odkaľovacom ventilu – ručné odkalenie kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky získovanie závädy na kompresore K3 oprava kompresora K3 kontrola kompresora K4 po poruche, zistená porucha na odkaľovacom ventilu – ručné odkalenie kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky oprava kompresora K4 elektro:
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro: výmena diaľkovej ochrany na vedení V8853, plynutie limity 3.5.1.2A kontrola ochrán a merania v rozvodni R110 kV R110kV – správdzanie pracovníkov ZSE pri výmene elektronera na domčeku ochrán
40100	obj. 701 Nový jadrový zŕoj	El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a udržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1	elektro: Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K

Vypracoval:

Ing. Boris Stoliarik  
vedúci odboru elektro a SKR JZ

Ing. Anton Haring  
vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií

14. 05. 2019



**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť  
akciová spoločnosť**

**Ing. Boris Stolárik**  
**vedúci odboru elektro a SKR JZ**

Jaslovské Bohunice  
07. 05. 2014

**Vážený pán Vančo**

Z dôvodu mojej neprítomnosti v dňoch 12.- 13.05.2014 a v súlade s ustanovením § 15, ods. 1 Obchodného zákonníka Vás týmto

**poverujem zastupovaním**

funkcie vedúceho odboru elektro a SKR JZ, Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava, v rozsahu povinností tejto funkcie okrem mzdových a organizačných.

Osobitnú pozornosť prosím venovať:

- spoľahlivej a bezpečnej prevádzke zariadení elektro a SKR jadrových zariadení v správe D 2000
- plnení zadaných úloh, vyplývajúcich z porád vedúceho sekcie 2200
- radiačnej, jadrovej, všeobecnej a požiarnej bezpečnosti v rámci JAVYS, a.s.
- plnení operatívnych úloh
- kontrole pracovísk v zmysle plánu pochôdzkových kontrol

Zúčastniť sa na rokovaníach podľa došlých pozvánok pre vedúceho odboru elektro a SKR JZ

Ostatné Vaše práva, povinnosti a zodpovednosť počas zastupovania sú dané Stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecnými predpismi a vnútornými predpismi našej spoločnosti.

S pozdravom



**Vážený pán**  
**Ing. Peter Vančo**  
**systémový inžinier – elektro**  
**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**  
**Bratislava**