

574/2014/2014
 254 526,68 EUR
 číslo 11

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 1/05/501/2014 Obdobie: január 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 január 2014				254 526,68
Spolu za práce a služby				254 526,68

Prílohy:

Rekapitulácia činností za január 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	24. 03. 2014	24. 3. 2014	24. 03. 2014
Podpis			

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PP	ROK	NAZOV	
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiálnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 				
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	13	2014	Potrúbie vykurovacej vody v kanáli - odstránenie netesnosti	ZM-46-12-2-00060-03140 Chestreal - požadujem vykonať opravu netesných potrubí vykurovania objektu vedených v potrubnom kanáli pod podlahou prízemia budovy 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Rozobratie podlahy, otvorenie potrubného kanála. 3. Zistenie
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	58	2014	Oprava poškodenej sklenej vypine kabíny žerava.	Výmena poškodennej sklenej vypine kabíny žerava. Sko musí byť bezpečnostné / lepené a pod. / Realizácia dodavateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Opravu zapísať do denníka ZZ. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena sklenej v
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	112	2014	Oprava regálového základáča v č. 26980 ev. č. 641776	Výmena poškodeného ložiska, kľuky ložiska a kladky vozíka zdvíhu Realizácia dodavateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Opravu zapísať do denníka ZZ. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava závady podľa popisu správcu. 3. Odskú
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 205, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	167	2014	Diagnostické merania - január 2014	Vykonať vibrodiagnostické meranie podľa 8-HMG-801 v mesiaci január 2014
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	168	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		169	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia priamého okruhu v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení priamého okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami v 5-FPZ-201, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	170	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-301, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	171	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-315, 5-FPZ-316 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-602, 5-FPZ-604, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	177	2014	Výmena guľového ventilu drenáže potr.vrat.kondenz.NaRK-HVB v PK-11	Výmena guľového ventilu drenáže potr.vrat.kondenz.NaRK-HVB v PK-11. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšenie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržava
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	178	2014	Demontáž kariet a zdrojov z vypnutých skriň TXS	1.Prevzatie pracoviska, príprava pracovného náradia 2.Demontáž kariet a zdrojov z vypnutých skriň TXS 3.Odovzdanie pracoviska Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpeč. a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopln
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	187	2014	Oprava výtahu OTAN 630 v.č. 1860/01 v obj.800/D	Oprava výtahu OTAN 630 v.č. 1860/01 v obj.800/D - oprava zachytávačov, zaistenie protiľahy, oprava / výmena / tlacítka st.1 v kabíne, doplnenie oleja do maznic vodičok

útvár	prevádzka			údržba	
	činnosti	PPt	ROK	NAZOV	POPIS
4400	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov				
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	192 2014		Oprava výfahu PW 13/10-19 v.č. 2406 002 01 v obj.631A V-1	Oprava výfahu PW 13/10-19 v.č. 2406 002 01 v obj.631A V-1. - výfah neodchádza zo st. č.1, oprava výmena /páky núdzového odbrzdzenia, doplnenie oleja do maznic vodičok
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	195 2014		Oprava prúdovej ochrany v rozvážači RM 364.01 p.1	V rozvážači RM 364.01 p.1 je pokazená prúdová ochrana na kalové čerpadlo.
	evidencia dodávateľských zmlúv	198 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 3959	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hranicu arm.kontrola kvality povrchu nádoby
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	199 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 3959	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hranicu arm.kontrola kvality povrchu nádoby
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS	200 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:1514	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK PO 06
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	201 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 2840	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK PO 06.
5110	Prípomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT	202 2014		Vizuálna kontrola zmluv. por. číslo:2984	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK PO6
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	203 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:2986	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK PO6
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LAP v procese vyradovania JE V1	204 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 2987	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK PO6
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	205 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 2988	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov PPK PO6
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	206 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:2989	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov PPK PO6
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	207 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:2990	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK PO6
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	219 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:2991	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK PO6
		220 2014		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo:2992	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK PO6

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	Pr	ROK	
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	221	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	222	2014	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm kontrola kvality povrchu nádoby PPK P06
		223	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		224	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		225	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		226	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		227	2014	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov PPK P06
		228	2014	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov PPK P06
		229	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		230	2014	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		237	2014	Oprava / výmena / odkláňacej kľuky Oprava núdzovej signalizácie Doplnenie oleja do maznic vodičok
		238	2014	Oprava / výmena / odkláňacej kľuky Oprava núdzovej signalizácie Doplnenie oleja do maznic vodičok

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
PPr	ROK				
					Poručia otvárania brány, pravdepodobne zle nastavené koncové polohy. Práca v cca 9m.
268	2014		Oprava zatvárania brány 490/7		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí koľto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od s
269	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1949.3276		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
270	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:3277, 1951		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
271	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1952,3278		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
272	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:3279, 1953		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
273	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:3280,1954		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
274	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1955,3281		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
275	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1938,3264		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
276	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1939,3265		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
277	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:3266, 1940		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
278	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1941, 3267		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
279	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:3268, 1942		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
280	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1943, 3269		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
281	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1857, 3183		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
282	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1858, 3184		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
283	2014		Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:1860, 3186		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPS
PPt	ROK		
284	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1861, 3187	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
285	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1862, 3188	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
286	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1863, 3189	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06
287	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1864, 3190	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
288	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1865, 3191	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
310	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1915, 3241	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
311	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1914, 3239	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
312	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1913, 3239	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
313	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1912, 3238	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
314	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1935, 3261	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
315	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1911, 3237	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
316	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1910, 3236	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
317	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1909, 3235	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
318	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1908, 3234	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
319	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1907, 3233	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
320	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1906, 3232	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
321	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1905, 3231	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
322	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1904, 3230	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
323	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1903, 3229	
324	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1902, 3228	
325	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1901, 3227	
326	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1900, 3226	
327	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1899, 3225	
328	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1898, 3224	
329	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1897, 3223	
330	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1896, 3222	
331	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1895, 3221	
332	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1894, 3220	
333	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1893, 3219	
334	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1892, 3218	
335	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1891, 3217	
336	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1890, 3216	
337	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1889, 3215	
338	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1884, 3214	
339	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1887, 3213	
340	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.:	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		1886, 3212	

útvár	prevádzka		PP	ROK	údržba	POPIS
	činnosti				NAZOV	
			341	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1885, 3211	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			342	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1884, 3210	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			343	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1883, 3209	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			344	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1882, 3208	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			345	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1881, 3207	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			346	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1880, 3206	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			347	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1879, 3205	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			348	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1878, 3204	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			349	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1877, 3203	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			350	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1876, 3202	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			351	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1875, 3201	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			352	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1874, 3200	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			353	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1873, 3199	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			354	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1872, 3198	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			355	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1870, 3196	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			356	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1870, 3196	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			357	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1869, 3195	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
			358	2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1868, 3194	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		359/2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1867, 3193	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
		360/2014	Vizuálna kontrola podľa prílohy zmluvy č.: 1866, 3192	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov PPK P06
				PK30A-1 nejde elektricky otvoriť ani zatvoriť
		363/2014	PK30A-1 nastavenie koncových políh	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodr.
		374/2014	Vymaľovanie objektu 942g	Žiadam Vás o vymaľovanie objektu 942g.
				Žiadam o vystaženie PPr pre vyčistenie priestoru teplovodného kanála v obj. 631a. Jedná sa o vybrať časť tepelnej izolácie, mokrého pleskoveho lôžka, prachu, následne povysávanie.
		376/2014	Vyčistenie potrubného teplovodného kanála obj.631A	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 532 na zvode č.3 vstava ochranného pozinkovaného povlaku nie je v súlade s STN 341390 a na zbernej tyči odmontovať anténu.
		382/2014	Oprava bleskozvodu obj.532 - časť C, pol. č. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí
				Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 590 vstava ochranného pozinkovaného povlaku na vodičoch, skrutkách, svorkách nie je v súlade s STN 341390 a ochranný uholník na zvode č.11 neplní svoju funkciu.
		383/2014	Oprava bleskozvodu v obj.590 - časť C, pol. č. 2	
				Požadujem nastavenie koncovej polohy na klapke SV11 A-2 (APU1000, servopohon 52152.0032/R)
		384/2014	Nastavenie koncovej polohy na SV11 A-2 - časť C, pol. 3	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracovis

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		385 2014	GO ventilátora na P-1sč-2	Na základe diagnostického meranie (13-VIB-191) požadujem výmenu ložísk na ventilátore P1sč-2 a výmenu klinových remenov 5ks 22 x 2650 mm a výmenu poškodených silenblokov. 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa dohod
		390 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.631A	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		391 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.631A	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu
		392 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.631B	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		396 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800/B	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		397 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800/C	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		402 2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
		Pri	ROK		
		403	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		404	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		405	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		406	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z v obj.803	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		407	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.803	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		408	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800/A	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		409	2014	Odborná prehliadka výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v obj.800/D	Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK		NAZOV
		417	2014	Kontroly výťahov v medziobdobí OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 27 4002 čl.49	Vykonať kontrolu výťahov v medziobdobí OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 27 4002 čl.49 Realizácia dodávateľsky Výsledok kontroly zapísať do knihy kontrol výťahu. Zoznam výťahov bude prílohou Pracovného príkazu.
		419	2014	OPaOS el. zariadenia T56 p.č.3.1.4	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T56
		420	2014	OPaOS el. zariadenia T21 p.č. 3.1.1	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T21
		421	2014	Výmena klinových remenov	Roztrhnuté klinové remene. Vymeniť klinové remene na ventilátore saccom VTZ P-152 pre miest. ochrán Re 2.bj. 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa dohodnutých podmienok 3. Odskúšanie opraveného zariadenia, odstránenie
		423	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia m23.08	Odborná prehliadka a odborná skúška - 16 vývodov, p.č.3.1.23
		427	2014	Odstránenie porevizných závad transformátora T56 - Časť C, pol. č. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		430	2014	Porevizne opravy transformátora T21 - Časť C, pol. č. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
442	2014			Oprava dverí v obj.441	Požadujem úpravu dverí v objekte 441. Osadiť plechové dvere a zatvárateče dverí BRANO. Dvere a BRANO dodá správca zariadenia Nádasý Peter č.12670

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		443 2014	Montáž oploštenia v sklade chemikálii obj.641	Žiadam Vás o predelenie skladu chemikálii pletivom v dvojnasobnej výške. - montáž oploštenia, osadenie silpikov a všetky spoje prepísať drôtom, nie iba spojiť bodovo.
		444 2014	Montáž demontáž izolácie v objektoch 403, 441, 562. V 1.v zmysle CP 001/2013	V zmysle CP 001/2013 zrealizovať v objektoch 403, 441, 562. V 1 opravy poškodených pôvodných, výrobu a montáž nových izolácií.
		450 2014	Nastavenie koncových polôh po výmene motora PK30A-1 - časť C pol. 3	Skontrolovať smer otáčania a nastavenie koncových polôh Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápi
		451 2014	Nastavenie koncových polôh ČN30A-9 - časť C pol. 3	Pri zavíraní dôjde k elektrickému výpadku pohonu - nastaviť koncové polohy + premazať. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska
		452 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 900 - časť C pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 900 požadujem vykonať výmenu zvodov a opravu zemníča. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a
		453 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 364 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

útvár		prevádzka		údržba		POPIS
činnosti		PPr	ROK	NAZOV		
						Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 377 požadujem zvod č. Z2 označiť novým štítkom a opravu zemníča. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pr
		454	2014	Oprava bleskozvodu v obj. 377 - časť C pol. 2		Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 527A požadujem vykonať výmenu bleskozvodu. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí pr
		455	2014	Oprava bleskozvodu v obj. 527A - časť C pol. 2		Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov v obj. 644 požadujem vykonať výmenu zahrdzavených vodičov mrežovej sústavy, zvodov a svoriek. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok
		456	2014	Oprava bleskozvodu v obj. 644 - časť C pol. 2		Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov v obj. 621 požadujem vykonať výmenu zahrdzavených vodičov mrežovej sústavy, zvodov a svoriek. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok
		457	2014	Oprava bleskozvodu v obj. 621 - časť C pol. 2		Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov v obj. 530 požadujem vykonať výmenu zahrdzavených vodičov mrežovej sústavy, zvodov a svoriek. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok
		458	2014	Oprava bleskozvodu v obj. 530 - časť C pol. 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		459 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 800 a 490 - časť C pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov v obj. 800 a 490 požadujem vykonať súbor závad z evid. čísla 4360 -225/13 a podľa požiadaviek správcu zariadenia. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení
		460 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 580a - časť C pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 580a požadujem vykonať výmenu skrutiek na svorkách a doplniť chýbajúce štitky. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZ
		461 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 585a - časť C pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 585a požadujem vykonať výmenu skrutiek na svorkách ochranného uholníka a doplniť chýbajúce štitky. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodrži
		462 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 585b - časť C pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 585b požadujem vykonať výmenu skrutiek na svorkách ochranného uholníka a doplniť chýbajúce štitky. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodrži

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		463 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 646 - časť C, pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 646 požadujem vykonať poodŕžňané bleskozvodné vedenie a korózia vodiča zvodov, zberacieho vedenia, podpery svorky. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr
		464 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 801 - časť C, pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 801 požadujem vykonať opravy závad. Zvod č. 7 zariadený bazovým krikom, zvod č. 4a 6 chyba skúšobná svorka, zvod č. 5, 8, 9, 10 korózia skúšobných svoriek a vodiča zvodu.
		465 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 581 - časť C, pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 581 požadujem vykonať výmenu skrutiek aj vodičov, vrstva ochranného pozinkovaného povlaku nie je v súlade s STN 341390, zvod č. 2 nie je označený šítkom, stúpacie v
		466 2014	Oprava bleskozvodu v obj. 580b - časť C, pol. 2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 580b požadujem vykonať výmenu skrutiek na svorkách a doplniť chýbajúce šítky. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZ
		467 2014	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PPr. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení

prevádzka		útvar	
činnosti		útvar	
PPr	ROK	údržba NAZOV	POPIS
468	2014	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z. z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia. b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
469	2014	Preventívna protipožiarňa prehliadka ročná v zmysle vyhlášky 726/2002 Z. z. - EPS Cerberus	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za rok je v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí
470	2014	Preventívna protipožiarňa prehliadka ročná v zmysle vyhlášky 726/2002 Z. z. - EPS Lites	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za rok je v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí
471	2014	Udržiavanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P - 01 - január 2014	Udržiavanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za

Účtovár	prevádzka		údržba		POPIS
	činností		NÁZOV		
PPr	ROK				
	472 2014		Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P - 01 - január 2014		Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
	473 2014		Výmena el. motora PK30A-1		Výmena el. motora BA20A-19, za zhovieľ. motor el. motora PK30A-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a
	474 2014		Oprava armatúry ČN30A-9 Pohon vypúšťania doodparky ČN30Z-2		Výkonať opravu armatúry podúšťa (netesné) 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na to
	475 2014		Oprava ventilátora odsávania výdajne stravy		ZM-45-11-1-00268-01010 Klimatrend - požadujem vykonať opravu ventilátora, po oprave odskúšať 1. Zaisťovanie pracoviska a zariadenia 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa dohodnutých podmienok 3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných n
	479 2014		Oprava nesprávne zobrazovaného údaju na OS odparky o hustote média		Na operačtorskej stanici systémnu odparky ČN30 v miestnosti V113 je chybná hodnota hustoty média za doodparovačom ČN30Z-2 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracov
	481 2014		OPaOS el. zariadenia T 44 p.č.3.1.3		OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T 44 v zmysle vyhlášky č.508/2009

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
	PPr	ROK			
	482 2014		OPaOS el. zariadenia T41 p.č.3.1.2		OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T41 v zmysle vyhlášky č.508/2009
	483 2014		Odstranenie porievizných závad transformátora T41 - časť C pol. 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	484 2014		Odstranenie porievizných závad transformátora T44 - časť C pol. 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	492 2014		Opakovaná úradná skúška - OVS - zmluv. por. číslo: 24		Požadujem vykonať výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	493 2014		Opakovaná úradná skúška - expanzná nádoba - zmluv. por. číslo: 27		Požadujem vykonať výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	494 2014		Opakovaná úradná skúška- výmenník tepla VV-1S - zmluv. por. číslo: 26		Požadujem vykonať výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	495 2014		Opakovaná úradná skúška - výmenník tepla VV-1S- zmluv. por. číslo: 25		Požadujem vykonať výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	513 2014		Odstranenie zásteny v na RS		Požadujem odstrániť železnú zástenu na reaktorovej sále R301/2. Rozmery 8m x 1m x 3m.
	516 2014		Vizuálna kontrola podľa por.čísla prílohy zmluvy: 1621, 2947		1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr p
	517 2014		Vizuálna kontrola podľa por.čísla prílohy zmluvy: 1625, 2951		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPS
PP	ROK		
518	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1623, 2950	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
519	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1624, 2949	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
520	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1620, 2946	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
521	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1608, 2934	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
522	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1725, 3051	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
523	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1610, 2936	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
524	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1609, 2935	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
525	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1607, 2933	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
526	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1611, 2957	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
527	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1615, 2941	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
528	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1614, 2940	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
529	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1613, 2939	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
530	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1612, 2938	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
531	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1606, 2932	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
532	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1605, 2931	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
533	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1642, 2968	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
534	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1652, 2978	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
535	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1653, 2979	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06



prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
604	2014	OPaOS EL. zariadenia n0.4-08.11 v zmysle vyhlášky č.508/2009 p.č.3.1.44	OPaOS EL. zariadenia n0.4-08.11 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 50 vývodov
611	2014	Oprava servopohonu regulačnej armatúry vym. spôsobom.	Reg. armatúra nereaguje na otvorenie - zatvorenie. Vadný servopohon ISOMACT ST01. Nedá sa opraviť. UL a HZ vygenerovaná z HZ 1423/2013.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o zača
612	2014	Oprava-roztrhnutého lanka ovládania spínača ponorného čerpadla č.7 v KTV pod TG22 (prave)	Roztrhnuté lanko ovládania spínača. Časť lanka so závažím je spadnutá v jame. Potrebne nové lanko so závažím.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po
613	2014	Oprava nefunkčnej UPS k riadiacemu systému Simatic S7 - odpadka ČN30	UPS signalizuje poruchu akumulátora.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní be
615	2014	Oprava merania hustoty systému ČN - SKR	Samovoľné zastavenie prietoku cez prístroj PROMASS 83F (Coriolis), čím prišlo k znefunkčneniu merania hustoty pretekajúceho média.Praca na reklamáciu VF Žilina.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tom
616	2014	Odsúhlasenie potrebných závad n0.4-08.11 časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

prevádzka		údržba		POPIS
číslo	činnosti	PR	ROK	
		617	2014	<p>Výmena filtrov na O20</p> <p>Požadujem vymeniť aerosolové filtre typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP - a vyčistenie filtračnej komory. Filtre a ďalšie informácie dodá Nádaszky Peter č. t. 2670. Výmena filtrov na VZ JE V1, BT-IIIj v zmysle vyhl.43/2011 Z.z.</p> <p>1. Zaislenie zariadenia a pracoviska.</p>
		618	2014	<p>Výmena filtrov na P9</p> <p>Požadujem na klimatizačnej jednotke typu SKJ50 vymeniť filtre typu TURBO -FLO a precistenie filtračnej komory, Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č.t.2670</p> <p>1. Zaislenie zariadenia a pracoviska.</p> <p>2. Výmena filtračných vozíkov podľa prevádzkovej</p>
		642	2014	<p>Pravidelná kontrola SHZ v obj.585a</p> <p>Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m. Mv/SR</p>
		646	2014	<p>Odborná prehliadka portálového žeriava el. 5t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.49</p> <p>1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 .</p> <p>Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 príloha č.2, 1.6a, pol.č.49</p> <p>2. K realizácii OP je potrebné</p>
		647	2014	<p>OPaOS el. časti portálového žeriava . 5t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č. 50</p> <p>1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 .</p> <p>Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 príloha č.2, 1.6a, pol.č..50</p> <p>2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť</p>
		648	2014	<p>Odborná prehliadka portálového žeriava el. 5t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č. 100.</p> <p>1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č. 100.</p> <p>2. K realizácii OP je potrebné</p>

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPt	ROK	
		649	2014	OPaOS el. časti portátového žeriava . St podľa Vyh1.508/2009 - pol.č. 101
		654	2014	Odborná prehliadka žeriava mostového el. 125/50t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.45
		655	2014	OPaOS el. časti žeriava mostového 125/50t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.46
		656	2014	Odborná prehliadka žeriava mostového el. 125/50t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.47
		657	2014	OPaOS el. časti žeriava mostového 125/50t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.48
				1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky í ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.101 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť
				1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky í ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.46 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť v
				1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky í ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.47 2. K realizácii OP je potrebné z
				1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky í ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.48 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť v

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		658 2014	Odborná skúška kladkostroja el. ští podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.98	1. Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.98 2. K realizácii OS je potrebné zabez
		659 2014	OPaOSkladostroja el. ští podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.99	Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 príloha 2, 1.6a, pol.č.99 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť vyc
		680 2014	Kalibrácia tlak. a tepl. snímačov TNS	Kalibrácia zariadení SKR na tlakových nádobách stabilných-povinnosť kalibrácie v pravidelných intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z./STN 07 0620, STN 04 0710 pre prevádzky tlakových nádob a kotlov a prevádzkovej dokumentácia Pracovníci dodávateľa boli
		681 2014	Kalibrácia mer.obvodov SKR	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		682 2014	Metrolog. overenie pracovných etalonov	Nevyhnutné pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona o metrologii č. 142/2000 a základnej smernice MZ/MR/ZSM - Riadenie meracích zariadení-metrologický poriadok.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP
		685 2014	Oprava el.časti mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3	Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a navoju výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VJUE, a.s. podľa zmluvy

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPt	ROK	
		686	2014	Oprava el. častí mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3
				Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návrhu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		687	2014	Oprava el. častí portálového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3
				Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návrhu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		688	2014	Oprava el. častí mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3
				Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návrhu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		689	2014	Oprava el. častí mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3
				Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návrhu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		690	2014	Oprava el. častí kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 - Príloha č.3
				Vykonať bežnú opravu / BO/ elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návrhu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK		
		691	2014	Diagnostické merania	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 8-HMG-801 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
Vypracoval: Ing. Haring Anton		708	2014	Oprava nesúladu merania S393 - T v ČN30Z-2 na paneli a operátorskej stanici	Rozdiel zobrazenej teploty na paneli a OS je 13° CPpracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o
dňa: 04.02.2014		710	2014	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovára V-1	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovára JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
Ovenil Ing. Vrtoch Marián		711	2014	Strojné odvodnenie kalov z CHÜV JE V-1 - január 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z preduprav vody v CHÜV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
dňa 04.02.2014		720	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 402.10.3.DA01.MR	Odborná prehliadka a odborná skúška 1 vývod, p.č.3.1.87

4.2.2014