

1/A/11/JAVYS Dod. č. 5

254 861,07 EUR

min

produkt A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 5/01/104/2014 Obdobie: máj 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Máj 2014				254 861,07
Spolu za práce a služby				254 861,07

Prílohy:

Rekapitulácia činností za máj 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	18. 06. 2014	18. 06. 2014	18. 06. 2014
Podpis			

		Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1. 01.5.2014 - 31.5.2014	
KO	Názov KO	Činnosti	
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	pravidelné prevádzkový zámocník PO- zmenov: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odstienie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 47 výmenou. prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MARZ- zmenov: Obsluha zariadení MarT v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MarT v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad zariadení MarT v obj. 47 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádionukleárnom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do kontrolovaného pásma.	operatívne elektro: - oprava osvetlenia na chodbách 4. a 5. poschodia - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - zaistenie digestorov odsávania DO1 a DO3 v rozvádzači MR47.2 - odistenie odsávacích digestorov DO1 a DO3 v rozvádzači MR47.2
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	prevádzkový zámocník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj. 27, 38, 52, 66. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Správovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrola činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.	Opud: Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síflonov
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28	elektro: - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - spravidzanie technológiu riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania - odistenie a následné zaistenie žerňavu v m.č. 18A

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		<p>mechanik MARZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucký na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetric slucký na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetric slucký na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do žp</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>	<p>kontrola zapracovania pripomienok do realizačnej dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</p>
30351	Správa TECHNO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovna	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochoďzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MARZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácii prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj. 46) do žp</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>	<p>elektro</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní klapky výtlaku M307020 v rozvádzači MR230.11</p> <p>- kontrola zapracovania pripomienok do realizačnej dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní výtlaku č. 11</p> <p>- bežná oprava rozvádzačov MRh30.2a, MRh30.2b a MR30.110</p> <p>- bežná oprava rozvádzača MRh30.1b</p> <p>- bežná oprava rozvádzača MR230.11</p> <p>- kontrola núdzového osvetlenia a výmena vypálených žiaroviek</p> <p>- preverenie napájania žehnavu a jeho zaistenie v m.č. 4</p> <p>SKR:</p> <p>- oprava automatického chodu VZT systému O-17/1, HZ 673/2014</p> <p>- m.č.317, preverenie chodu servopohonu č.05-99, HZ 669/2014</p>
30352	Správa TECHNO-HVB- obj. 32,HVB- Medzistojovna	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochoďzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>EI. zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R.6kV</p> <p>Pochoďzková kontrola ei zariadení rozvodne R.6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozornia obj. 32</p>	<p>elektro:</p> <p>- týždenné kontroly a údržba stanícnej akumulácie 220 V DC</p> <p>- výmena rozvádzača RS32.12 a príslušnej svetelnej inštalácie</p> <p>- odvoz elektroodpadu</p> <p>- pripomienkovanie realizačného projektu pre kompenzáciu účinníka</p> <p>- kontrola riadiaceho systému rozvodní</p> <p>- kontrola núdzového osvetlenia a výmena vypálených žiaroviek</p> <p>- spravidzanie technológiá riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>mechanik MARZ - zmenov: Obsluha zariadení MaRT v obj. 32. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JIE A-1 - dozornia obj. 32 Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-prikaz Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>oprava osvetlenia v m.č. 55 - mesačná kontrola a udrzba stanickej batérie 220 V DC - oprava osvetlenia v m.č. 61 v obj. - kontrola zapracovania pripojení do realizáciej dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</p>
30353	Správa TECHO-HVB- obj. 34, HVB- Strojovňa	<p>prevádzkový zámočník PO - zmenov: Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odstúpenie po oprave a odskúšaní.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odstúpenie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34 Odsťahovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34 mechanik MARZ - zmenov:</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - sprievádzanie technologa riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania - zaistenie a odpojenie motora ventilátora v paliarí - oprava napájania hydraulických nožníc - odpojenie osvetlenia na píle - zaistenie brány kontaktnému píli z dôvodu jej opravy</p> <p>SKR: - m.č. 13, otryskávač Oleco, oprava zdroja v skínke meraní výšky drviný v sudoch, HZ 1380/2014</p>
30354	Správa TECHO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odstúpenie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 Odsťahovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41 mechanik MARZ - zmenov: Obsluha zariadení MaRT v obj. 41 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41 výmenou. Odsťahovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 41</p>	<p>elektro: - pripojenie dočasného napájania kozlového žeriava a zariadenia na rezanie plazmou - výmena ističa čerpadla kondenzátu S/1, S/2 v rozvádzači MR41.2 - výmena ističa čerpadla kondenzátu S/1, S/2 v rozvádzači MR41.2 - pripojenie uzemnenia pre plazmové rezacie zariadenie</p> <p>SKR: - m.č. 16, oprava meraní teploty pred a za redukčnou stanicou, obvody 10TT14 a 10TT16, HZ 562/2014, HZ 563/2014 - nádrž NS/11, oprava merania hladiny 10LJA2 v nádrži znečistenej vody, HZ 574/2014 - m.č. 16, oprava merania tlaku pred RS, c, merania, 10PT113, HZ 615/2014</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-príkaz	operatívne Opud:
30355	Správa TECHNO- Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj. 42 Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pítnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pítnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MART výmenou.	Oprava netesností na linke merania teploty za redukčnou stanicou elektro: kontrola a skúška núdzového osvetlenia odstraňovanie porievňných závad na elektrozaariadeniach kompresorovej stanice oprava zásuvky 400V, 32 A v kompresorovej stanici odstránenie poruchy na napájaní čerpadla 423M1 SKR: - úprava APV riadiacej stanice po prekládke chladiacich mikroveží, odskúšanie regulácií, Klimasoft
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MART v obj. 44/10. Odstraňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 44/10 výmenou. ostálne pravidelné činnosti - demný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz	elektro: kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstraňovanie závad SKR: SKR:
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovňa VUJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B	
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 7048	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj.839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV v obj.839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.839 a obj.44/20</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení Mart v obj.44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart v obj.44/20.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení Mart v obj.44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, otvorov v určených priestoroch obj.839 a obj.44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.839 a obj.44/20 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení Mart linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení Mart linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení Mart fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení Mart fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR.</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obhládka zariadení pre doplnenie a úpravy na linke VICHR

KO	Nazov KO	pravidelné	Činnosti
		<p>Pochoďzková kontrola el. zariadení linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHR.</p> <p>mechanik MarZ-zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p>- operatívne</p> <p>- obhliadka osvetlenia VICHR v m.č. 718</p> <p>- pripomienkovanie programu prác 9PRG-08/20430/2014 pre linku VICHR</p>
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>mechanik MarZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné uniky Rao ...)</p> <p>výmenu.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osl. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz</p>	<p>- elektro:</p> <p>- kontrola blokad na VZT O-34/1,2</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odosťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MarZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>- SKR:</p> <p>- m.č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu unikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevyšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 70RA44</p>
30370	ELZ- ob. 45, kanály	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO	Nazov KO	pravidelné	Činnosti
	sil. kab.	Pochoďzková kontrola stavu kanálov EK.	operatívne kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov - pripojenie čerpadla v EK V14 - montáž lávok a osvetlenia v káblovom kanáli EK V41
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenovč.: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj.528 Pochoďzková kontrola el.zariadení obj.528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadeniach obj.528	elektro: - kontrola kompresora K2 po poruche, zistená porucha na ventile manometra 2F11, kompresor K2 zaisťovaný z prevádzky. Uvedenie kompresora do prevádzky po odstránení poruchy - kontrola kompresora K3 po poruche, núžné odtlakovanie a odkalenie kompresora, skúška kompresora a uvedenie kompresora do prevádzky
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenovč.: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochoďzková kontrola el.zariadení rozvodne 220kV	elektro: - R220kV – manipulácie na rozvodni R220kV – vypnutie, odpojenie a uzemnenie linky V284 na žiadosť nadradeného dispečingu
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenovč.: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochoďzková kontrola el.zariadení rozvodne 110kV	elektro: - kontrola ochrán a merania v rozvodni R110 kV - R110kV – zákmit na vedení V853 - kontrola rozvodne R110kV a R6kV, odkvitovanie porúch v poliach A01, A08, B17 a C26 R6kV - R110kV – manipulácie na rozvodni R110kV – vypnanie a odpojenie linky V8763 a uvedenie rozvodne do pôvodného stavu na žiadosť nadradeného dispečingu - identifikácia kábla pre porovnávaciu ochranu vedenia V8763
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.701	elektro: - sprevádzanie technológia riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenovč.: Pochoďzková kontrola el.zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE-A-1.	elektro: Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - zapnuté verejné osvetlenie trasa „K“ z dôvodu kontroly osvetlenia po výkopových prácach, vypnutie osvetlenia po ukončení prác
Vyracovali:		Ing. Boris Stolarik	
		vedúci odboru elektro a SKR JZ	

