

5/11/12/JAVYS DOD č. 3

nemo

569 391,71 EUR

produkt A-V1

Jadrová a vyraďovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 5/05/501/2014 Obdobie: máj 2014
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3
Názov žiadosti:	Vyraďovanie JE V1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 máj 2014				569 391,71
Spolu za práce a služby				569 391,71

Prílohy:

Rekapitulácia činností za máj 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	18. 06. 2014	18. 06. 2014	18. 06. 2014
Podpis			

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPt	ROK	
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sledovania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1 			
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	1884	2014	Oprava el.motora prevodovky CHV - časť C pol. 3.1, 3.3
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1	1922	2014	Opakovaná úradná skúška výmenníka v č.36138 - čís. položky: 20
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	1923	2014	Opakovaná úradná skúška výmenníka v č. 36137 - čís. položky: 19
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	1924	2014	Opakovaná úradná skúška výmenníka v č. 36140 - čís. položky: 18
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	1925	2014	Opakovaná úradná skúška výmenníka v č. 29799 - čís. položky: 17
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	1926	2014	Opakovaná úradná skúška vzdušníka kompresora v č. 38319 - čís. položky: 22
				Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
				Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
				Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
				Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	1927	2014	Opakovaná úradná skúška vzdušníka kompsora v č. 37/433 - čís. položky: 23	Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1	1928	2014	Opakovaná úradná skúška TN expanzná v č. 46802 - čís. položky: 16	Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	1929	2014	Opakovaná úradná skúška ohrievača v č. 66041 - čís. položky: 21	Požadujem vykonať výkon OÚS, vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy.
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	1931	2014	Diagnostické merania - máj 2014	
4400	vydávania a zabezpečovanie pracovných príkazov	1932	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr	1933	2014	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	1934	2014	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	evidencia dodávateľských zmlúv	1935	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	- vypracovavanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania				
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ , SAP – PS	1936	2014	Diagnostické merania - 5/2014	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závažných zariadení.
		1945	2014	Oprava ventilátora P15s	Na základe diagnostického merania (14-VIB-093) požadujem opravu ventilátora P15s (typ BKZ40) - zvýšenie chvenie na ložiskách ventilátora a výmenu 2ks klinových remenov 17x1800mm. 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchoelektriky podľa
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS				1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl 508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský I ŠKODA SL OVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420, p.č. 1.6.62 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, den
		1947	2014	Odborná skúška ZZ585080.DA	

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT				Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6.60 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denn
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	1948	2014	Odborná skúška ZZ585079.DA	1. Vykonať odbornú prehliadku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6.102 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD,
	Činnosti súvisiace s dodávaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	1949	2014	Odborná prehliadka ZZ490178.DA	1. Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6.83 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, den
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slucky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	1950	2014	Odborná skúška ZZ562112.DR	1. Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6.51 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, den
	Poskytovanie služieb radiáčnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	1951	2014	Odborná skúška ZZ490058.DA	1. Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6.58 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denni
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	1952	2014	Odborná skúška ZZ490073.DA	Žiadan vykonať štúdiu návrhu svelelného posudku na vymenu osv. v JAVVS od firmy PPA Energo s.r.o. v obj. 640, 760-II,3,4,5 a 760-I,3. ZM-35-11-1-00262-01010. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodávaní podmienok BOZP na tomto
		1957	2014	Vypracovanie svelelného posudku.	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity			ZM 35-11-1-00262-01010 - PPA Control - požadujem vykonať nastavenie riadiacich systémov OST v objektoch JAVVS na letnú prevádzku.
		1969/2014		OST - nastavenie letnej prevádzky - obj. JAVVS
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVVS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	1980/2014		Srojně odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - máj 2014
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	1981/2014		Spracovanie oddelovanej vody z odolejovaca V-1 - máj 2014
		1989/2014		Oprava - vadný manostat T1225/000 pre zál dopln čer. 0.16.5.41.2
		1991/2014		Požiar na ustreďa MHU 103 - PU3 - oprava poruchy stabilizátora.
		1992/2014		Štvrťročné funkčné skúšky EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
<p>Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.</p> <p>Obsahom kontroly raz za tri mesiace je:</p> <p>a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,</p> <p>b) kontrola tláštčív požiaru</p> <p>ba) kontrola čistoty tláštčív a ich nepoužitelnosti vrátane výmeny poškodených h</p>				

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	1993/2014	Štvrťročné funkčné skúšky EPS LITES v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PPr. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru baj kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
	1997/2014	Odstánenie závad po OPaOS - r0,4.08.10 časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1998/2014	Odstánenie závad po OPaOS - r0,4.08.07 časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1999/2014	Odstánenie závad po OPaOS - r0,4.08.08 časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2000/2014	Odstánenie závad po OPaOS - r0,4.08.09 časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2001/2014	Odstánenie závad po OPaOS - r0801.04 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

útvár	prevádzka		údržba	POPIS
	činnosti		NAZOV	
PPr	ROK			
	2002	2014	Odstranenie zavad po OPaOS - roč011 03 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
	2011	2014	Oprava úchyty, konzol a závesov potrebi v m. č. 800/7	Požadujem opravu úchyty na bráne 800/7
	2014	2014	Oprava strojnej časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prevádzku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z
	2015	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prevádzku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	2016	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prevádzku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	2017	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prevádzku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	2026	2014	Zhotovenie epoxidového sokla v kukaniach obj.942	Žiadam Vas o zhotovenie epoxidového náteru v kukaniach stiažnej služby a na príslušných chodbách.
	2029	2014	OPaOS bleskozvodu-časť 2.2, p.č.1	Vykonať OPaOS Bleskozvodu podľa plánu VTZ elektro na rok 2014 ZM-45-13-1-00212-04420- časť 2.2, p.č.1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	NAZOV		
Pri	ROK			
	2030	2014	OPaOS bleskozvodu-časť 2.2, p.č.5	Vykonať OPaOS bleskozvodu podľa plánu VITZ elektro na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 -časť 2.2, p.č.5. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2043	2014	Odstránenie závad zistených pri OPaOS - ro801.02 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2044	2014	Odstránenie závad zistených pri OPaOS - r0,4.08.05 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2045	2014	ZT20A-24 - nátok do nádrže ZT20N-5 z filtrov ČN20, upchiatá trasa	Upchiatá trasa od armatúry ZT20A-24, smerom k ČN20Z-1 1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odskúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok
	2047	2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 1.2.3 A v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pra
	2048	2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RO 640.01 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prac

prevádzka		údržba		POPIS
číslo	činnosti	NAZOV		
typ				
PPr	ROK			
	2049 2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RO 640.13.1 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pr	
	2050 2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 640.05 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prac	
	2051 2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RO 640.13 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prac	
	2052 2014	OPaOS rozvádzača RO 640.13.O	Žiadam vykonať OPaOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 18.	
	2053 2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 640.02 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prac	
	2054 2014	OPaOS rozvádzača RM 640.02.O	Žiadam vykonať OPaOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 16.	

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NÁZOV	POPIS
PPr	ROK		
2057	2014	Oprava vykurovania v kanceláriách 1. podlažia obj.631a V-1	Požiadujem vykonať opravu vykurovania v kanceláriách bývalej metrologie /6 miestností/- montáž a napojenie podokenných súprav na vykurovaciu a chladiacu vodu vrátane montáže potrubí a el. pripojenia súprav a odskúšania tesnosti a funkčnosti
2058	2014	Pravidelný ročný servis dieselelektrogenerátora DG16.5-5 SO 585d/V1	<p>Servisné prehliadka DGS 16.5.-5. výmena motorového oleja.</p> <p>1.Zaistenie zariadenia a pracoviska.</p> <p>2.Pravidelný ročný servis dieselelektrogenerátora.</p> <p>3.Odskúšanie a odovzdanie.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP</p>
2060	2014	Vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. 801, SK201, SK231	<p>vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. 801, SK201, SK231, SK201- 12ks halogén 1000W, Sk 231: 14ks výbojok 400W.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku</p>
2061	2014	Vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. 800, V-centrum	<p>vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. 800, V-centrum, miestnosť V-304: 34ks výbojok 400W</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pr</p>
2062	2014	Vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. Reaktorová sála	<p>vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED:obj. Reaktorová sála, 40ks žiaroviek 500W, 80ks výbojok 1000W</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác</p>

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		2063	2014	Vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED: strojovňa obj. 490
				vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED: strojovňa obj. 490, 120ks žiaroviek 300W, 60ks výbojok 1000W
		2064	2014	Vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED: obj. 340
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác
		2065	2014	Oprava zdvihacieho zariadenia 250/32/21 na RS- V1.
				vypracovanie svetelnotechnického posudku výmenu osvetlenia za LED: obj. 340, 129ks 400W výložníkové, 91ks 250W sifpové.
		2066	2014	Montáž klimatizačnej jednotky
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác
		2071	2014	Oprava čerpadla a vyčistenie sacieho potrubia
				BO čerpadla, vyčistenie sacieho koša 1. Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2. Demontáž čerpadla a rozobratie. 3. Oprava požadovanej závery v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave čerpadla. 4. Pri oprave dodržiavať technologický postup výrobcu

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		2090	2014	Preventívna údržba rozv. - RM 640.03.O - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 640.03 v obj. 640. ZM-35 13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prác
		2091	2014	Preventívna údržba rozv. - RO 640.14.O - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RO 640.14 v obj. 640. ZM-35 13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prác
		2092	2014	Preventívna údržba rozv. - RO640.011.ER - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RO 640.011 v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pra
		2093	2014	Preventívna údržba rozv. - RM 640.01.O - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 640.01 v obj. 640. ZM-3 13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prác
		2094	2014	Preventívna údržba rozv. - RM1.2.1A.ER - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 1.2.1 A v obj. 640. ZM-5 13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pra

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	2095 2014	Preventívna údržba rozv. - RM1.2.1B-ER - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 1.2.1 B v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
	2096 2014	Preventívna údržba rozv. - RM1.2.2B-ER - časť A, p.č.5.2.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pra
	2097 2014	Preventívna údržba rozv. - RM1.2.2A-ER - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 1.2.2 A v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
	2098 2014	Preventívna údržba rozv. - RM1.2.3B-ER - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RM 1.2.3 B v obj. 640. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.5.2.
	2100 2014	Netesné ventily na vykurovacej vode v SK237 v obj. 801	Požadujem opravu netesných ventilov na vykurovacej vode v miestnosti SK237
	2101 2014	Náter bezpečnostného šrafovania na schodisku v obj. 801A	Požadujem v objekte 801A na bočnom schodisku označiť nerovnosť bezpečnostným značením /žlto-čierne šrafovanie
	2102 2014	Náter podstavca DGS v obj. 585d V-1	Požadujem odmasťovanie a namazovanie podstavca DGS v obj. 585d farbou odolnou voči nebezpečným látkam. Blížšie informácie podá Kurek Martin č.1,3150
	2109 2014	Oprava zdvíhacieho zariadenia v obj. 801	Oprava zdvíhacieho zariadenia , výmena el. pohonu , koncových spínačov.
	2110 2014	Montáž /demonitáž/ lešenia k oprave zdvíhacieho zariadenia v SK230, obj. 801	Montáž /demonitáž/ lešenia k oprave zdvíhacieho zariadenia v SK230, obj. 801
	2126 2014	Náter potrubia chladiacej vody v kanály obj.631a V-1	Náter potrubia chladiacej vody v kanály obj.631a V-1
	2140 2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - m533/2 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		2143/2014		Odstánenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro533/2 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
		2144/2014		Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Vykonat pravidelnú prehliadku zariadenia podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS / 4 hod./ 1.Zaistenie zariadenia a
		2145/2014		Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Vykonat pravidelnú prehliadku zariadenia podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS / 4 hod./ 1.Zaistenie zariadenia a
		2146/2014		Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Vykonat pravidelnú prehliadku zariadenia podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS / 4 hod./ 1.Zaistenie zariadenia a
		2147/2014		Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Vykonat pravidelnú prehliadku zariadenia podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS / 4 hod./ 1.Zaistenie zariadenia a

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky I. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS / 4 hod./ 1.Zariadenie zariadenia a
		2148	2014	Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
		2157	2014	OPOS Rozvádzača.RM1.2.1A:ER
		2158	2014	OPOS Rozvádzača.RM1.2.2B:ER
		2159	2014	OPOS Rozvádzača. RM1.2.2A:ER
		2160	2014	OPOS Rozvádzača. RM1.2.3B:ER
		2161	2014	OPOS Rozvádzača. RM1.2.3A:ER
		2162	2014	OPOS Rozvádzača.RO 640.01:O
		2163	2014	OPOS Rozvádzača. RO 640.13:O
		2164	2014	OPOS Rozvádzača. RM 640.05:O
		2165	2014	OPOS Rozvádzača. RM 1.3:O
		2166	2014	OPOS Rozvádzača. RM 640.03:O
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 26.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 25.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 24.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 23.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 22.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 21.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 20.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 19.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 33.
				Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014, ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 32.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		2167	2014	Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 31.
		2168	2014	Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 30.
		2169	2014	Žiadan vykonať OPOS rozvádzača elektro podľa plánu VTZ na rok 2014. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.1, p.č. 28.
		2170	2014	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		2172	2014	Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača RM 12.01 v objekte 880. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		2173	2014	Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača RM 0.4-368 v objekte 368. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		2181	2014	Vykonať bežnú opravu / BOI strojnnej a elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.
		2182	2014	Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa
		2183	2014	Vykonať bežnú opravu / BOI strojnnej a elektro častí zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.

prevádzka			
činnosti			
PP	ROK	údržba NAZOV	POPIS
2184	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2185	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2186	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2187	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2188	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2189	2014	Oprava strojnej a elektro časti regálového zakladača podľa Zákona 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
2198	2014	Oprava poruchy na PU-111.	Linky chodia kompletne do požiaru a potom následne do poruchy. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a je

útvár	prevádzka		údružba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		2199	2014	Oprava poruchy napájania AD komôr.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodávaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		2217	2014	Prípravné práce-Opakovaná úradná skúška - EXPANZOMAT 35 L v.č. 100900	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Prípravné práce na OÚS podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci
		2218	2014	Prípravné práce na opakovaní úradu skúšku - VT VV-1S DN125 v.č. 710085	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Prípravné práce na OÚS podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci
		2219	2014	Prípravné práce ohrievač vody stojaty v.č. 61041 - Opakovaná úradná skúška	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Prípravné práce na zariadení podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Prac
		2226	2014	Servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky	ZM-45-11-1-00268-01010 KLIMATREND - Požadujem vykonať servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky 1.Zaistenie pracoviska a zariadenia. 2.Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy. 3.Odskušanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľ

prevádzka		údžba		POPIS
úvar	činnosti	PPr	ROK	
		2227	2014	<p>Service klimatizačných zariadení</p> <p>ZM-45-11-1-00268-01010 KLIMATREND - Požadujem vykonať servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky</p> <p>1. Zistenie pracoviska a zariadenia.</p> <p>2. Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy.</p> <p>3. Odskúšanie a odovzdanie.</p> <p>Pracovníci dodávateľ</p>
		2228	2014	<p>Service chladiacich zariadení</p> <p>ZM-45-11-1-00268-01010 KLIMATREND - Požadujem servis chladienia serverovna /split/ a nábeh chladienia vzduchotechnických jednotiek</p> <p>1. Zistenie pracoviska a zariadenia.</p> <p>2. Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy.</p> <p>3. Odskúšanie a odovzdanie</p>
		2231	2014	<p>Odstánenie závad z revízie č. 4360-469/13 - časť A, p.č. 2</p> <p>Žiadam odstrániť závedy z revízie č. 4360-469/13 v obj. SO 640, rozv. RM1.1. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č. 2.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prá</p>
		2232	2014	<p>Odstánenie závad z revízie č. 4360-469/13 - časť A, p.č. 2</p> <p>Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-469/13 v obj. 640, rozv. RM1.2. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č. 2</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prá</p>
		2236	2014	<p>Vymena hlásica 1171019</p> <p>-Porucha hlásica</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prá na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto</p>

úvar	prevádzka		údržba	POPIS
	činnosti		NAZOV	
	PPr	ROK		
	2237	2014	Oprava požiarneho hlásiča 1171019.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2238	2014	Výčistenie a kalibrácia snímača merania tlaku	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	2240	2014	Výmena nefunkčného manometra MaR tlaku na výtlaku - T208/1	Neefunkčný manometer MaR tlaku na výtlaku čísla obvodu T208/1 s rozsahom do 1,6MPa. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od sp
	2241	2014	Bežná oprava - r0377.01	Bežná oprava rozvádzača , vývodov , automatik a ochrán. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápi
	2242	2014	Bežná oprava - m377	Bežná oprava rozvádzača , vývodov , automatik a ochrán. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápi
	2377	2014	Preventívna údržba rozvádzača - časť A, p.č.5.2.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RU 640.01 v obj. SO 640.V1, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o. časť A, p.č.5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác n

