

5/A/12/JAVYS dod.3

neirr.

492 241,72 €

podúčít A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>7/05/501/2014</b> Obdobie: <b>júl 2014</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 júl 2014				492 241,72
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>492 241,72</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za júl 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20. 08. 2014	20. 08. 2014	20. 08. 2014
Podpis			

útvár	prevádzka činnosti	PPr	ROK	údržba	
				NAZOV	POPIS
3300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradenia JZ JE V1,</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces I.etapy vyradenia JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li> <li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradenia JZ JE V1</li> </ul>	2256	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 634	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradenia. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.	2257	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 633	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradenia, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1	2258	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 632	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.	2259	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 631	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.	2260	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 630	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.	2261	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 629	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje prevádzkyschopnosť technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	2262	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 628	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje prevádzkyschopnosť technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	2263	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 627	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba	
	činnosti				NAZOV	POPIS
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1		2264	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 626	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.		2265	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 625	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradenia JZ JE V1.		2266	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 624	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
4400	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov		2267	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 623	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr		2268	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 622	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,		2269	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 621	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	evidencia dodávateľských zmlúv		2270	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 620	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania		2271	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 619	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ , SAP – PS		2272	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 618	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		2273	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 617	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT		2274	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 616	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR		2275	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 615	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradenia JE V1		2274	2014	Vymena prietokového ohrievača a vodovodnej batérie na BD obj.800/a V-1	Požadujem výmenu prietokového ohrievača na vodovodnej batérie v miestnosti E304/1( blokova dozňa)

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyrábajúce JE V1	2784	2014	Diagnostické merania júl/2014	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyrábajúce JE V1	2777	2014	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - júl 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profilaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyrábajúce JE V1	2776	2014	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - júl 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyrábajúce JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	2825	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonat' opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.1 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1 Zaisťovanie práce
	Zabezpečenie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	2826	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonat' opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.2 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1 Zaisťovanie práce
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	2827	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonat' opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.4 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1 Zaisťovanie práce
		2828	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonat' opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.5 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1 Zaisťovanie práce

prevádzka		údržba		POPIS
útvar	činnosti	PPR	ROK	
				Vykonať opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.10 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1.Zaistenie prac
		2829	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Vykonať opakovanú úradnú skúšku / OÚS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TUV SÚD Slovakia s.r.o. na zmluvu č ZM-45-13-1-00322-04420 pol.č.1.4 por.č.17 Vystavenie Osvedčenia o OÚS. 1.Zaistenie prac
		2830	2014	Opakovaná úradná skúška podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.
				Žeriavnícke a viazačské práce počas OÚS na žeriavoch ev.č. ZZ801052 , ZZ800038 , ZZ490073 , ZZ490058 Práce prevádzky pracovník realizácie údržby JAVYS /Krestan /
		2870	2014	Žeriavnícke a viazačské práce počas OÚS
				Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-335/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po
		2848	2014	Odstranenie porev. závad. - RM 640.02:O - časť A, p.č.2.
		2877	2014	Diagnostické merania
		2824	2014	OPaOS transformatora Y.T24d v zmysle vyhlášky č.508/2009
				OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 Y.T24d. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.11
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-357/14
		2850	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro341 - časť C pol. 2

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		2851	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r.364.02 - časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-356/14  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí prácu
		2852	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r.36.1 - časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-355/14  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí prácu
		2869	2014	Odstránenie závad po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - časť C - pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		3492	2014	Obsluha zariadenia ústredného dispečingu - 07 - júl 2014	Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
		3493	2014	Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu - 07 - júl 2014	Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za



útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
				Oprava poruchy RV RS 0,65/0,21MPa2.stupňa-prava vetva pary ACHJ	Nesprávna funkcia RV - po prívreti na cca 5% a potrebe väčšieho prietoku pary opätovne neotvára  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pra
				Preventívna kontrola systému objavenia vody v miestnostach KP	Kalibrácia meracích obvodov.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosť
				Kalibrácia obvodov SKR systému ŠH	čerpadiá ŠH10Č-1, ŠH60Č-1 (R045/2)  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
				Kalibrácia obvodov SKR systému ZT	Kalibrácia meraní tlakov (EKM) na výtlakoch čerpadiel ZT31Č-1, ZT32Č-1, ZT61Č-1, ZT62Č-1  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska
				Preventívna kontrola systému objavenia vody v miestnostach BPP	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Kalibrácia VZT systémov SKR	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba	POPIS
	činnosti	NAZOV				
			2846	2014	Kalibrácia systému ČP - SKR	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
						Vyhľadávanie netesností kvôli zhoršovaniu vaku.( Dusikovanie ). 1.Zaistenie pracoviska a zariadenia. 2.Vyhľadávanie netesností-zhoršovanie vaku na absorpčnej chladiacej jednotke 3.Odkúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr
			2921	2014	Vyhľadávanie netesností kvôli zhoršovaniu vaku-na absorpčnej chl.jednot.	
						Porez na potrubí rA na vypustanie vody z vodojemu c.2 (R). 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava porezu na potrubí podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní
			2806	2014	Oprava porezu na potrubí rA na vypustanie vody z vodojemu c.2 (R)	
			2276	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 614	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2277	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 613	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2278	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 612	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2279	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 611	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2280	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 610	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2281	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 609	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2282	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 608	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2283	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 607	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
			2284	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 606	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6



útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NAZOV		
	2285	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 605		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2286	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 604		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2287	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 603		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2288	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 602		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2289	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 601		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2290	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 600		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2291	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 599		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	2911	2014	Čistenie kanalizačných vpustí a kanalizácie pri obj. 809, 41, 44/10 a 44/20		Žiadam o vykonanie prác - čistenie kanalizačných vpustí a kanalizácie pri obj. 809, 41, 44/10 a 44/20.
	2292	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 899		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2293	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 898		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2294	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 865		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2295	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 864		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2296	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 863		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2297	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 862		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2298	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 861		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2299	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 860		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2300	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 859		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2301	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 858		Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NÁZOV		
	2302	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 857		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2303	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 856		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2304	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 855		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2305	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 854		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2306	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 853		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2307	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 852		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2308	2014	Testnostná skúška - čísl. položky: 850		tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom) podľa PPK P09
	2309	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 851		vizuálna kontrola podľa PPK P09
	2310	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 849		vizuálna kontrola podľa PPK P09
	2311	2014	Testnostná skúška - čísl. položky: 848		tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom) podľa PPK P09
					kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hraničnú arm. kontrola kvality povrchu nádob podľa 5-PKN-008
	2312	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 847		
	2313	2014	Testnostná skúška - čísl. položky: 845		Tesnostná skúška podľa 5-PKN-008
	2314	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 844		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2315	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 843		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	2878	2014	Kontrola chvenia		Kontrola chvenia
	2879	2014	Kontrola teplôt		Kontrola teplôt
	2880	2014	Kontrola teplôt		Kontrola teplôt
	2881	2014	Kontrola chvenia		Kontrola chvenia
	2524	2014	Kontrola plynútnosti - SV62Č-3- čísl. položky: 871		Kontrola plynútnosti - NDT TL2 - SV62Č-3 Ventilátor.
	2525	2014	Kontrola plynútnosti- SV12Č-3- čísl. položky: 817		Kontrola plynútnosti - NDT TL2 - SV12Č-3 Ventilátor.

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.75. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
		3019 2014		Odborná prehliadka ZZ.	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.73. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
		3020 2014		Odborná prehliadka ZZ.	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.71 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
		3021 2014		Odborná prehliadka ZZ.	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.72. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
		3022 2014		Odborná prehliadka ZZ	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.70 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD.
		3023 2014		Odborná prehliadka ZZ	
					1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.76. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
		3024 2014		Odborná prehliadka ZZ.	

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		3025	2014	Odborná prehliadka ZZ.	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.15 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
		3026	2014	Odborná prehliadka ZZ.	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.16 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
		3027	2014	Odborná prehliadka ZZ.	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č. 1.6a.17 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
		3000	2014	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade zo zákonom 124/2006 Z. z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z. z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		3001	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade zo zákonom 124/2006 Z. z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z. z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3002	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade zo zákonom 124/2006 Z. z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z. z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3003	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade zo zákonom 124/2006 Z. z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z. z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa

prevádzka		údržba		POPIS
útvar	činnosti	PPt	ROK	
		3004	2014	Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		3005	2014	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3006	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3007	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3008	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3009	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3010	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonat bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa

prevádzka		údržba		POPIS	
útvar	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	
		3011	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3012	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3013	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		3014	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Nastaviť brzdu zdvihu / závada z OÚS / Reali
		2957	2014	Odstránenie závad z revízie - RO 640.131:O - časť A, p.č.2.	Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-419/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po
		2958	2014	Odstránenie závad z revízie - RO640.011:ER - časť A, p.č.2.	Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-438/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po

útvar		prevádzka činnosti		údržba		POPIS
PPr	ROK	NAZOV				
					Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-443/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.	
2959	2014	Odstránenie závad z revízie - RM 640.01:O - časť A, p.č.2.			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po	
					Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-398/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.	
2960	2014	Odstránenie závad z revízie - RM 640.05:O - časť A, p.č.2.			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po	
					Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-351/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.	
2961	2014	Odsránenie závad z revízie - RM1.2.3A ER - časť A, p.č.2.			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po	
					Žiadam o odstránenie závad z rev. č. 4360-397/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.	
2962	2014	Odsranenie závad z revízie - RM1.2.3B ER - časť A, p.č.2.			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po p	
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
2963	2014	Montáž a napojenie kábla pre prov.napaj.rm653.01 (požiarna stanica) - časť C pol. 3			Nesťandardny priebeh teploty pri nábehu, prevádzke a po vypnutí čerpadla. Súvisí s HZ 836/2014 (Pri prevádzke čerpadla prišlo k zvýšeniu teploty na cca 84,6C. Na základe tohto sme vypísali túto HZ). Pravdepodobne vadné čídló merania.	
3167	2014	Oprava merania teploty ložíška.			Pracovníci dodávateľ	





útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NAZOV		
	2331	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 388		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2332	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 387		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2333	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 386		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2334	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 385		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2335	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 384		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	3178	2014	Kontrola tesnosti zariadenia ACHJ č. 1		Kontrola tesnosti zariadenia ACHJ č. 1. (Héliovou skúškou )
	3211	2014	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave strojnej a elektro časti kladkostroja v obj. 801/2		Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave strojnej a elektro časti kladkostroja v obj. 801/2
	3295	2014	OPOS rozvádzača. RS 641.01:ER		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.41
	3296	2014	OPOS rozvádzača. ro 641.01:ER		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.40
	3293	2014	OPOS Rozvádzača. RHER		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vlhké. Obj. SO 942g Stražnica BS. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.47.
	3294	2014	OPOS Rozvádzača.RO942A.01:ER		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vlhké. Obj. SO 942:V1 Stražnica V1. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.46.
	3282	2014	Vyčistenie zachytnej nádrže na olej pod transform. T1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
					OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-357/14
		2964	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
					Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.
		2965	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - r0,4-08.07 - časť C pol. 1.1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
					Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.
		2966	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - r0,4-08.08 - časť C pol. 1.1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
					Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.
		2967	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - r0,4-08.09 - časť C pol. 1.1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
					Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.
		2968	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - r0,4-08.10 - časť C pol. 1.1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar

útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		2969	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - rm11.015 - časť C pol. 1.2	Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
		2970	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - rm11.020 - časť C pol. 1.2	Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
		2971	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - rmd11.103 - časť C pol. 1.2	Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
		2972	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - rmz09.001 - časť C pol. 1.2	Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar
		2973	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov - rmz09.002 - časť C pol. 1.2	Bežná oprava rozvádzača a vývodov, nastavenie ochrán a kontrola automatik.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zar

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		2974	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		2975	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		2976	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		2977	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		2978	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		2979	2014	Bežná oprava rozvádzača a vývodov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp

prevádzka		údržba		POPIS
útvar	činnosti	PPr	ROK	
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 výmena tesniacej gumy na rozvádzačoch vonkajšieho osvetlenia ro350.01, ro350.02, ro350.03, ro350.04, ro350.05, ro350.06, ro350.01, ro350.02, ro350.03, ro350.04, ro350.05.
		3257	2014	Pracovníci
				Vykonanie kalibrácie snímača podtlaku.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní
		3300	2014	
				Preverenie merania podtlaku na chl. stroji YORK č.1
				Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
				Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je
				a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
				b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
		3173	2014	
				Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
				Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
				Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je
				a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
				b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
		3174	2014	
				Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
				Oprava 2ks ponomých čerpadiel KDFU 80.
				1.Zaistenie zariadenia a pracoviska.
				2.Demontáž čerpadla a rozobratie.
				3.Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave čerpadla.
				4.Pri oprave dodržiavať technologický postup výroby
		3170	2014	
				Oprava 2 ks ponomých čerpadiel

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPi	ROK	NAZOV	
					Výčistenie sacieho koša, doťahnutie prírubových spojov. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi poučení o dodržiavaní podmienok
		3171	2014	Oprava sacieho koša	
					Výmena ložíška a oprava čerpadla na základe nevyhovujúceho protokolu z diagnostického merania. Protokol je u správcu. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Demontáž čerpadla a rozobratie. 3. Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zis
		3247	2014	Výmena ložíška a oprava čerpadla CHV 22.	
					Výmena oleja v troch čerpadlách CHV 0.16.4.12.1.0.16.4.13.1.0.16.4.13.2 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena oleja na 3 čerpadlách podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi pou
		3248	2014	Výmena oleja z čerpadiel CHV	
					Oprava klimatizačnej jednotky výmenou v obj. 900.V1. 1. Zariadenie pracoviska a zariadenia. 2. Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi poučení o dodržiavaní
		3280	2014	Oprava klimatizačnej jednotky výmenou	
		3036	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 636	
		3037	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 637	
		3038	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 638	
		3039	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 639	
		3040	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 640	



prevádzka		údržba		POPIS	
útvar	PPr	ROK	NÁZOV		
	3041	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 641	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3042	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 642	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3043	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 643	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3044	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 644	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3045	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 645	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3046	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 646	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3047	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 647	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3048	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 648	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3049	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 649	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3050	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 650	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3051	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 651	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3052	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 652	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3053	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 653	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3054	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 654	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3055	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 655	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3056	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 656	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3057	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 657	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3058	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 658	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	

útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	PPi	ROK	NAZOV		
	3059	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 659	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3060	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 660	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3061	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 661	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3062	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 662	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	3063	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 663	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6	
	2336	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:383	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2337	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:382	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2338	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:381	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2339	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:380	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2340	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:379	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2341	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:378	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2342	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:377	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2343	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:376	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2344	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:375	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2345	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:374	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2346	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:373	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2347	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:372	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
	2348	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:371	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	

prevádzka		údržba		POPIS
útvar	PPr	ROK	NAZOV	
	2349	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 370	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2350	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 369	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2351	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 368	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2352	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 367	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2353	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 366	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2354	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 365	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	2355	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 364	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
				Pripravné práce (výkopové práce) na odstraňovanie netesnosti a závad podzemného centrálného rozvodu požiarnej vody v areáli V-1.
	3289	2014	Výkopové práce k oprave netesnosti požiarnej vody pred obj. 532	Výkopové práce na trávatej ploche pred obj. 532:V1
	3064	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 664	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3065	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 665	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3066	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 666	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3067	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 667	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3068	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 668	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3069	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 669	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3070	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 670	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3071	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 671	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3072	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr. zvarov - čís. položky: 672	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6

útvar	prevádzka činnosti		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NAZOV		
	3073	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 673		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3074	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 674		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3075	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 675		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3076	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 676		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3077	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 677		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3078	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 678		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3079	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 679		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3080	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 680		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3081	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 681		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3082	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 682		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	3083	2014	Kontrola prírub. spojov a kontr.zvarov - čís. položky: 683		Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
					Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Vykonanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	3306	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.		1.Za
	3307	2014	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.		1.Za

útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NÁZOV		
					Žiadam odstrániť nedostatky z OPOS elektro zariadenia revízia e.č. 4360-480/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
	3340	2014	Odstránenie porev. závad. - RO 640.01.O - časť A, p.č.2.		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o za
					Žiadam o odstránenie porev. závad elektro z rev. E.č. 4360/466/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
	3341	2014	Odstránenie porev. závad. - RM1.2.2B:ER - časť A, p.č.2.		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pr
					Žiadam o odstránenie nedostatkov zistených pri rev. elektro rozv. e.č. 4360-465/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
	3342	2014	Odstránenie závad z revízie. - RM1.2.1A:ER - časť A, p.č.2.		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o
					Žiadam o odstránenie závad zistených pri OPOS Elektro. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
	3356	2014	Odstránenie porev. závad - RU 640.01.O - časť A, p.č.2.		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku a
					Žiadam odstrániť nedostatky z OPOS elektro zariadenia. Revízia e.č. 4360-451/14, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2.
	3357	2014	Odstránenie porev. závad - RO 640.13.O - časť A, p.č.2.		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o z
					Analiza vzorky Li-Br z ACHJ č.1
					1.Zaistenie pracoviska a zariadenia.
					2.Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy
					3.Odkušanie a odovzdanie.
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na t
	3344	2014	Analiza vzorky Li-Br z ACHJ č.1		Montáž /demontáž/ lešenia k výmene hornej kladnice 50t zdvíhu žena
					125/50t
	3332	2014	Montáž /demontáž/ lešenia k výmene hornej kladnice 50t zdvíhu ženia		125/50t

prevádzka		údržba		POPIS
ar	Pr	ROK	NAZOV	
				Žiadam o vystavenie PP pre spol. VIALLE PLUS na vyčistenie plochy pri teplovodnom kanáli za obj. 441
	3399	2014	Vyčistenie plochy a 2 ks unimobuniek na záklpe kanála UK pri obj.441	Pri prácach budú pristavené kontajnery podľa druhu odpadu (drevo, izolácie), železný materiál bude ukladany na zatravnenu plochu. Pred uložením odpadu do
	3412	2014	Odrežanie monumetu na autobusovom nástupišti V1	Žiadam Váš o odpalenie monumetu na autobusovom nástupišti V1.
	3394	2014	OPOS Bleskozvodu obj. 640:V1	Žiadam vykonať OPaOS bleskozvodu obj. SO 640:V1. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.2, p.č.4.
	3262	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
	3263	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	3264	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	3265	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
	3266	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	3267	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	3268	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
	3397	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ3	OPaOS. Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ3 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.98
	3383	2014	Demontáž prírub na strane CHV na zistenie netesnosti na trubkovnici	Vykonať demontáž prírub na strane CHV na zistenie netesnosti na trubkovnici. Po oprave vykonať spätnú montáž prírub.
	3384	2014	Montáž /demontáž/ lešenia k demontáž prírub na strane CHV na zistenie netesnosti na trubkovnici	Montáž /demontáž/ lešenia k demontáž prírub na strane CHV na zistenie netesnosti na trubkovnici
	3367	2014	Kontrola SHZ v obj.585a štvrťročná	Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR
				1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.78
	3449	2014	OPaOS elektrickej časti žeriava podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550	2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a
				1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.65
	3450	2014	Odborná prehliadka a odborná skúška el. časti žeriava podľa Vyhl. 509/2006 a STN 33 2550čl.8.2	2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		3371	2014	OPOS Bleskozvodu obj.68 Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu na obj. SO 68:V1 - Investičný sklad. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.2, p.č. 11.
		3370	2014	OPOS Bleskozvodu obj.760-II.3 Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu na obj. SO 760-II.3.4.5 - Výcvikové a školiace centrum pre prípravu údržby. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.2, p.č.8.
		3393	2014	OPOS bleskozvodu obj.760-II.4 Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu na obj. SO 760-II.18 - Trafostanica. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.2, p.č.10.
		3448	2014	Oprava P-6 VZT - výkon kontroly KLIMATREND - ZM-45-11-1-00268-01010 - požadujem vykonať kontroly VZT jednotiek P6 a O6, vystavenie príslušných protokolov potrebných z dôvodu kolaudácie objektu vrátane V1 1. Zariadenie pracoviska a zariadenia 2. Previesť opravu v zručnostiach podľa po
		3392	2014	OPOS bleskozvodu obj. 631B.V1 Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu na obj. SO 631b:V1 - Jedáleň V1. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.2, p.č. 2.
		3385	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RST63 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RST63 - 11 vývodov. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.103
		3386	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RST32 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RST32 - 9 vývodov. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.102
		3387	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ5 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ5 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.100
		3388	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ6 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ6 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.101
		3389	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ4 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ4 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.99
		3390	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ1 OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ1 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.96



prevádzka		údržba		POPIS	
útvar	činnosti	PPi	ROK	NAZOV	
		3391	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia RZ2	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ2 - 2 vývody. Dodávateľ fy PPA Energo, zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.97
		3413	2014	Oprava verejného osvetlenia (Výbojky) - časť C pol. 1.5	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		3443	2014	Oprava čerpadla výmenným spôsobom	Oprava čerpadla výmenným spôsobom: 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Demontáž čerpadla. 3. Montáž nového čerpadla. 4. Pri výmene dodržiavať technologický postup výrobcu čerpadla. 5. Zosúsoenie motora a čerpadla laserom. 6. Odkúšanie a odovzdanie. Pracov
		3419	2014	Demontáž prírub na strane NCHV a na strane pary	Demontáž prírub na strane NCHV a na strane pary. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi poučení o dodržiavaní podmienok BOZP
		3457	2014	Oprava pohonu čerpadla vody vlastnej spotreby ČK20Č-1, zhorený motor	Zhorený motor čerpadla vlastnej spotreby ČK. Požadujem výmenu zhoršieho pohonu ČK20Č-1 za RB31Č-1, výmenným spôsobom Po dohode vykoná správca Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPi poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 04.08.2014

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 04.08.2014