

5/A/12/JAVYS Dod č. 3
894 466,07 EUR
nám.
produkt A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/05/501/2014 Obdobie: september
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 september 2014				894 466,07
Spolu za práce a služby				894 466,07

Prílohy:

Rekapitulácia činností za september 2014
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20.10.	20.10.	20.10.
Podpis			

	prevádzka				údržba	
útvár	činnosti		PPr	ROK	NAZOV	POPIS
3300	<ul style="list-style-type: none">Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces l etapy vyradovania JZ JE V1.zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces l etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity.činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces l etapy vyradovania JZ JE V1					
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese l etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1.		1485	2014	OPaOS- OVP - Separátor na odparovači ČN30	"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
			1487	2014	OPaOS- OVP - separátor odparovača ČN 30	"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1		1488	2014	OPaOS- OVP - výhrevná komora doodparovača ČN30	"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese l etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1.		1489	2014	OPaOS- OVP - Kondenzátor odpýňovač na odparke ČN30	"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese l etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1.		1490	2014	OPaOS- OVP - Manipulačný moržík odparky ČN30	"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese l etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1.					Oprava (previnutie) el. motora prevodovky CHV_21
			3177	2014	Oprava el. motora prevodovky CHV_21 - časť C pol. 3.1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o do
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese l etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese l etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, G7-B, D2.					Oprava nevyhovujúceho napájania asynchronného motora čerpadla ČN23Č-1 podľa DZM 5225/2014
			3227	2014	Oprava elektrického napájania asynchronného motora čerpadla ČN23Č-1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba	
	činnosti				NAZOV	POPIS
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C					Kontrola - Klimatizačná jednotka 12E4 Mitsubishi preváženie príp. doplnenie chladiva Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od s
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1		3303	2014	Kontrola tesnosti, tlaku klimatizácie - 11.12E4.Mitsubishi.HW:MR	
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3304	2014	Kontrola tesnosti, tlaku klimatizácie - 11.12E4.Mitsubishi.HW:MR	Kontrola - Klimatizačná jednotka 12E1 Mitsubishi preváženie príp. doplnenie chladiva Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od s
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3521	2014	OPaOS OVP, VNP, SKT - VÝMENNÍK TEPLA v č. 10826592	B MAT ZM-45-13-1-00216-04420 - Vykonať OVP, VNR a SKT na zariadení
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3531	2014	OPaOS - OVP - expanz. nádob v č. 05F052400393- čis. položky 3.1-8	Vykonať OPaOS - OVP - expanz. nádoba v č. 05F052400393
4400	výdávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov		3532	2014	OPaOS - OVP - Ohrievak vody ležatý V-66- čis. položky 3.1-9	Vykonať OPaOS - OVP - Ohrievak vody ležatý V-66
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr		3533	2014	OPaOS - OVP - Výmenník tepla v č. 8643- čis. položky 3.1-7	Vykonať OPaOS - OVP - Výmenník tepla v č. 8643
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,		3624	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek
	evidencia dodávateľských zmlúv		3632	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania		3633	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS		3644	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		3653	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT		3826	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk diagnostika V. Zemánek

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	
	Komunikácia a rokovania s UVZ SR				
		3857	2014	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - september 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200(P)).
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	3858	2014	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - september 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200(P)).
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slucky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	3866	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 258	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	3867	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 259	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1				
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	3868	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 260	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	3869	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 261	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	3870	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 262	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3871	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 263	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3872	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 264	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3873	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 265	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3874	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 266	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3875	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 267	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3876	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 268	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3877	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 270	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3878	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 271	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3879	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 272	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3880	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 273	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3881	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 274	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3882	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 275	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3883	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 276	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3884	2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 277	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06

útv.	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		3951	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 344	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3952	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 345	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3953	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 346	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3954	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 347	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3955	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 348	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3956	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 349	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3957	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 350	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3958	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 351	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3959	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 352	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3960	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 353	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3961	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 354	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3962	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 355	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3963	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 356	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3964	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 357	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3965	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 358	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3966	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 359	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3967	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 360	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3968	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 361	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3969	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 362	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3970	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 363	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		3971	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 902	kvality povrchu nádob podľa PPK P0 8
		3972	2014	Testovacia skúška - čisl. položky: 900	tesnosť skúška podľa PPK P0 8
		3973	2014	Testovacia skúška - čisl. položky: 903	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom) podľa PPK P0 9
		3974	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 904	Vizuálna kontrola podľa PPK P0 8
		3975	2014	Testovacia skúška - čisl. položky: 905	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom) podľa PPK P0 9
		3976	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 906	vizuálna kontrola podľa PPK P0 9
		3977	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 907	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3978	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 908	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3979	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 909	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3980	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 910	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3981	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 911	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3982	2014	Vizuálna kontrola - čisl. položky: 912	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06
		3983	2014	Vizuálna kontrola M20A-5 - čisl. položky: 913	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	PPr	ROK
			NAZOV
			POPIS
		3984 2014	Vizuálna kontrola M20A-24 - čísl. položky: 914
		3985 2014	Vizuálna kontrola- ČK70A-11 - čísl. položky: 915
		3986 2014	Vizuálna kontrola ZT50A-32 - čísl. položky: 916
		3987 2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 917
		3988 2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 918
		3989 2014	Testovacia skúška - čísl. položky: 954
		3990 2014	Vizuálna kontrola - čísl. položky: 635
			Vykonať opravu priechnej káblovej troleje / výmena poškodených káblov / na žeriave 125/50t II.blok.
			Kontrola vozíkov káblovej troleje / oprava /.
			1.Zaistenie zariadenia a pracoviska .
			2.Oprava žeriavu podľa popisu a požiadavky správcu.
			3.Odkúšanie a odovz
		4041 2014	Oprava priechnej káblovej troleje most.žer. 125/50t.
		4045 2014	Oprava a nastavenie kovania plastových okien a dverí obj. 942
			Výkon vyčistenia 2ks vodojemov plnnej vody obj. 377 - Čerpadla stanica a vodojem plnnej vody pre JE V-1 od nánosov kalov a vodných nečistôt mechanickým vyčistením zo stien a z dna betónových vodojemov pre dosiahnutie hygienicky nezávadnej plnnej vody sta
		4046 2014	Periodické čistenie vodojemov ČS PIV V-1
			Montáž - nové istenie zvarovacia sieť pole 8a, 8b práce vykonáva PPA Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zaria
		4087 2014	Montáž - nové istenie zvarovacia sieť pole 8a, 8b - časť C pol. 3
			Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		4090 2014	Oprava vypadkov ističa zvukovej signalizácie v Pa23.
			Neotvára v automatike ani z miesta Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		4091 2014	PK30A-1 Pohon privod. výk.pary na odparku ČN 30.neotvára v automatike

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		4092	2014	Servis „meracích jadier PTP meničov“ 110kV rozvodne po ich výmene - formou priameho merania - spolu 12 sad meničov, každá sada obsahuje 3 meniče PTP Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoví
				Servis jestvujúcich ochrán 110kV rozvodne – výmena bateriek 21ks
		4093	2014	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia
				Servis jestvujúcich ochrán 110kV rozvodne – výmena bateriek 21ks
		4107	2014	B MAT ZM-45-13-1-00216-04420 - Vykonať VNR a SKT na zariadení. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Pripravené práce k VNP, podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odsúhlasenie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia
		4113	2014	Diagnostické merania
		4114	2014	Kontrola chvenia
		4115	2014	Kontrola teplot
		4116	2014	Kontrola teplot
		4117	2014	Kontrola chvenia
		4127	2014	Oprava armatúry - Netesná deliaca rovina.
		4135	2014	Oprava rolovacej brány v obj. 641 v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.

útvar	prevádzka		údržba		POPIS
	PPR	ROK	NAZOV		
					Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia podľa technologického postupu a návodu výrobcu v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalie BO zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4136	2014	Oprava výťahu v obj.800/B v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		
			Oprava výťahu v obj.800/C v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia podľa technologického postupu a návodu výrobcu v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalie BO zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4137	2014			
			Oprava sekcionálnej brány v obj.640 v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu Vykonalie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	4138	2014			
			Oprava výťahu v obj.631B v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia podľa technologického postupu a návodu výrobcu v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalie BO zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4139	2014			
			Oprava výťahu v obj.800/A v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia podľa technologického postupu a návodu výrobcu v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalie BO zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4140	2014			
			Oprava výťahu v obj.800/D v súlade so zákonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia podľa technologického postupu a návodu výrobcu v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. Vykonalie BO zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4141	2014			
					Kalibrácia manometra s vyznačením max.tlaku 1 Mpa, kalibrácia teplomera.Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPR poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zaria
	4148	2014	Kalibrácia manometra a teplomera na nádrži 21.1/04		

prevádzka		údržba		POPIS
PPr	ROK	NAZOV		
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
4155	2014		Oprava strojnej a el. časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
4156	2014		Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
4157	2014		Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
4158	2014		Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
4159	2014		Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
4160	2014		Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
4161	2014		Oprava strojnej časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	

prevádzka		údržba		POPIS
činnosti	PPR	ROK	NAZOV	
				Montáž - nové istenie zvarovacia sieť pole 2b, 7a
	4168	2014	Odstránenie porevizných závad - výmena istenia r0,4-08.08 pole 2b, 7a	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o
	4177	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 137	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý podľa PPK PO 12
	4178	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 140	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý podľa PPK PO12
	4179	2014	Testovná skúška - čís. položky: 138	tesnosť skúška podľa PPK PO 12
	4180	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 142	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	4181	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 143	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	4182	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 144	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	4183	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 145	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	4184	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 146	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	4185	2014	Testovná skúška - čís. položky: 147	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp vzduchom)
	4186	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 148	vizuálna kontrola podľa PPK PO 9
	4187	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky:150	vizuálna kontrola podľa PPK PO9
	4188	2014	Testovná skúška - čís. položky: 149	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp vzduchom)
	4189	2014	Testovná skúška - čís. položky: 155	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp vzduchom)
	4190	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 156	vizuálna kontrola
	4191	2014	Testovná skúška - čís. položky:157	Tesnosť skúška vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10
	4192	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 159	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10
	4193	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 162	Kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10
	4194	2014	Testovná skúška - čís. položky: 160	tesnosť skúška vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10
	4195	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 165	kvality povrchu nádobý
	4196	2014	Testovná skúška - čís. položky: 163	tesnosť skúška podľa PPK PO 05
	4197	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 168	kvality povrchu nádobý podľa PPK PO 5
	4198	2014	Testovná skúška - čís. položky: 166	tesnosť skúška podľa PPK PO 05
	4199	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 171	kvality povrchu nádobý podľa PPK PO 5

prevádzka		údržba		POPIS
PPR	ROK	NÁZOV		
4200	2014	Testnosť skúška - čís. položky: 169		testnosť skúška PPK P0 5
4201	2014	Testnosť skúška - čís. položky: 172		testnosť skúška PPK P0 5
4280	2014	OPaOS transformátora T30R		OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T30R podľa Vyhl.508/2009, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.8
4281	2014	OPaOS rozvádzača ro585a		Odborná prehliadka a odborná skúška - 7 vývodov, prostredie vlhké , podľa Vyhl. 508/2009, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.34
4282	2014	OPaOS rozvádzača ro585b		Odborná prehliadka a odborná skúška - 7 vývodov prostredie vlhké podľa Vyhl.508/2009, Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.35
4302	2014	GO čerpadla pitnej vody c.2		Čerpadlo ma hlučný a ťažký chod. Vykonať GO čerpadla podľa stupňa opotrebenia lamiel, puzdier a ložísk čerpadla 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Demontáž čerpadla a rozobratie. 3.Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zistených
4318	2014	Diagnosticke merania		Diagnosticke merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnosticke merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
4321	2014	Preventívna údržba rozv. - ER.MaR.631B V1:R UK - časť A, p.č.5.		Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RUK vo výmenníkovej st. obj. SO 631b:V1. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správ
4322	2014	Preventívna údržba rozv. - ER.MaR.631B V1:R VZT - časť A, p.č.5.		Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. RVZT vo výmenníkovej st. obj. SO 631b:V1. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od sp
4325	2014	Odstánenie závad po OPaOS - nové istenie pre rozvádzače rm11.013, rm11.014 - časť C pol. 2		Montáž - nové istenie pre rozvádzače rm11.013, rm11.014 vykoná firma PPA. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zari

prevádzka		údržba		POPIS
činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
	4326	2014	Odsíranie závad po OPaOS - nové istenie pre rozv rm09.006, a zvar. sieť pre prist DA1 - časť C pol2	Montáž - nové istenie pre rozvádzače rm09.006, a zvar. sieť pre pristavok DA1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
	4327	2014	Odsíranie závad po OPaOS - nové istenie pre rozvádzače rm090.1, rm09.005 - časť C pol. 2	Montáž - nové istenie pre rozvádzače rm090.1, rm09.005 práce vykonáva PPA Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu z
	4366	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4367	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4368	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4369	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4370	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4371	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4372	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4373	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	4378	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

prevádzka		údržba		POPIS
činnosti		PPr	ROK	
		4379	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		4383	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		4384	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		4385	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		4390	2014	Oprava otvárania kabinových dverí výťahu v obj.803
		4391	2014	Odborná prehliadka výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
				Demontáž stávajúcich čerpadiel a potrubí. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Pripravné práce podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto
		4402	2014	Pripravné práce k výmene čerp. odpad. vód DZM 5227
				Demontáž stávajúcich čerpadiel a potrubí. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Pripravné práce podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto
		4403	2014	Pripravné práce k výmene čerp. neagr. vód DZM 5226
				realizácia DZM 5226/2014. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena čerpadla podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o
		4404	2014	Výmena čerpadla neagr. odp.vód DZM 5226/2014

prevádzka		údržba		POPIS
činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
				Realizácia DZM 5227/2014 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena čerpadla podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o z
	4405	2014	Výmena čerpadla agr. odp.vôd DZM 5227/2014	Žiadam o vyslanie PPr, pre vyčistenie strechy obj. 641, strešných lapačov naplavenin a dažďových zvodov.
	4407	2014	Vyčistenie strechy a dažďových zvodov obj.641	
	4409	2014	Skúška plynútnosti SV62Č-3 - 9/2014 - čis. položky: 872	Kontrola plynútnosti 09/2014,
	4410	2014	Skúška plynútnosti SV12Č-3 - 9/2014 - čis. položky: 818	Kontrola plynútnosti 09/2014,
	4411	2014	Výmena aerosolových filtrov a predfiltrov na V1s	Požadujem vymeniť 4 aerosolové filtračné stanice na systéme V1s. Nové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Národný Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej šachty a premazanie zariadenia príslušenstva filtrov systému V1s.Výmena filtrov na
	4428	2014	Oprava hlásiča EPS E-316 ŠRP	Porucha hlásiča EPS E-316 č.lh. 210717 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní
				Výmena vadného požiarneho hlásiča 11362353.
	4429	2014	Výmena hlásiča EPS A-028/2 Káblový kanál	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní
	4430	2014	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení

prevádzka		údržba		POPIS	
činnosti		PPr	ROK	NAZOV	
		4431	2014	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
		4433	2014	Odstránenie závad z odborných prehliadok výťahov V1	Žiadam o odstránenie závad z odborných prehliadok výťahov v objektoch V1.
		4471	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - T30R - časť C pol. 2.1, 2.2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Nedostatky sa budú odstraňovať počas OPaOS na ZP - 780 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác
		4472	2014	OPaOS odstr. nedost. a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r0.4-18.01 - časť C pol. 2.1, 2.2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-638/14 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
		4473	2014	OPaOS odstránenie nedost. a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r0590.01 - časť C pol. 2.1, 2.2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-637/14 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
		4474	2014	OPaOS odstr. nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r0590.01 - časť C pol. 2.1, 2.2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-640/14 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
		4475	2014	OPaOS odstránenie nedost. a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - r0590.01 - časť C pol. 2.1, 2.2	PaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-639/14 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
		4476	2014	Poškodené zámky požiarnych uzáverov na RS obj.800	Požadujem opravu 4ks poškodených zámkov PÚ dverí v obj.800 a miestnosti R301.

prevádzka		údržba		POPIS
PP	ROK	NAZOV		
4482	2014	Oprava liatych podláh v elektroizvodniach obj. 640, 631a, b 653, 633, 641		Žiadam Vás o vykonanie opravy liatych podláh v elektroizvodniach v objektoch 640, 631a, b 653, 633, 641..
4495	2014	OPaOS- OVP ČN70T-1 Chladič na doočište		"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
4496	2014	OPaOS- OVP ČN50T-1 Chladič na doočište		"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
4497	2014	OPaOS- OVP - ČN30Z-6 Deflegmátor kondenzátora		"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
4498	2014	OPaOS- OVP - Výhrevná komora na odparovači ČN30		"Výkon povinnej OPaOS podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5
4519	2014	Pripravné práce na meranie hrubok stien.		Požadujem prípravné práce na meranie hrubok stien podľa zmluvy B-MAT. Jedná sa o položky číslo 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,
4530	2014	Pripravné práce na meranie hrubky stien		Požadujem prípravné práce na meranie hrubok stien podľa zmluvy B-MAT. Jedná sa o položky číslo 823,825,833,835,837,839,841,878,880,888,890,892,894,8
4535	2014	Slavebné opravy prístreškov v SK240, SK241		Požadujem slavebné opravy prístreškov v kontrolovanom pásme v objekte 801a miestnosti SK240, SK241.
4537	2014	Odborná prehliadka a skúška stroj časti žeriava podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142		1. Vykonať odbornú prehliadku a skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.1. 2. K realizácii OS je potrebné zabez
				1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.5 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, den
4538	2014	Odborná prehliadka skúška stroj časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142		1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.116 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť ST
4539	2014	Odborná prehliadka strojnej časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z.		

prevádzka			údržba		POPIS
	PPr	ROK	NAZOV		
					1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6A.118 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť ST
	4540	2014	Odborná prehliadka strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.		1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.3 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, den
	4541	2014	Odborná prehliadka a skúška stroj. časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402. , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli
	4551	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402. , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli
	4552	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402. , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli
	4553	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402. , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli
	4554	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.		Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402. , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
		4555	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
		4556	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
		4557	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
		4558	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
				Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 26 7402 , STN 26 7403. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Martin Štoff Vystaviť doklad o odbornej prehli	
		4559	2014	Odborná prehliadka strojnej časti regálového zakladača podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.	
				Pretesnenie prírubového spoja. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisk	
		4564	2014	Pretesnenie amatúry na privode siranu do ČR 18.1..02.2	

prevádzka		údržba		POPIS
číslo	činnosti	PPr	ROK	
				NAZOV
		4565	2014	Zaslepenie časti potrubia čirenej filt vody z jamy na KF Porez na potrubí. Zaslepenie potrubia DN 30. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na t
		4566	2014	Výmena upchávky na pneumatickom ventile-vstup prac.vody do PF 18.1..03.4 Výmena upchávky na pneumatickom ventile. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto
		4567	2014	Výmena oleja v dúchadle Aerzen Výmena oleja v dúchadle Aerzen. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovis
		4576	2014	Demontáž skrinky X.SB02/2 skrinka merania chvenia a oláčok Demontáž skrinky X.SB02/2 skrinka merania chvenia elektrický odpojená a budem slúžiť ako náhradný diel. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pra
		4577	2014	Demontáž skrinky ASB01/1 skrinka merania chvenia a oláčok Demontáž skrinky ASB01/1 skrinka merania chvenia a oláčok. Zariadenie je odpojené a bude slúžiť ako náhradný diel. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
		4584	2014	Oprava strojnej a elektro časti kontajnera VČR v súlade so Záonom 124/2006 Z.z. Vykonat' bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia podľa príslušného TP, návodu výrobcu v STD a v súlade so Záonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonanie BO a PP zapísať do denní

prevádzka			údržba		POPIS
PPr	ROK	NAZOV			
					Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia podľa príslušného TP, návodu výrobcu v STD a v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Vykonalanie BO a PP zapísať do denní
4585	2014	Oprava strojnej a el. časti univerzálnnej traverzy v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z.			Žiadam vykonať profilaktickú prehliadku: 1 x autom. posuvných dverí v obj. 631a, 1 x autom. posuvné dvere v obj. 740-VII.16, 2 x atom. posuv. dvere v obj. 803 a 1 x autom. posuv. dvere v obj. 653.
4611	2014	Profilaktická prehliadka autom. posuvných dverí v obj. 631a, 740-VII.16, 803 a 653			Žiadam vykonať profilaktickú prehliadku : 4 x autom. dverí v ob. 942/NV/A1 a 2 x autom. dvere v obj. 631b:V1.
4612	2014	Profilaktická prehliadka automatických dverí v obj. 942/NV/A1 a 631b:V1.			1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.2 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protoko
4649	2014	OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550			1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.4 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť proto
4650	2014	OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550			1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.6 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protok
4651	2014	OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550			1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.6 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protok

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
				OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.117	1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.117 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť prot
		4652	2014	OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550	
					1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.119 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť prot
		4653	2014	OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550	
					Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
		4654	2014	Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr pouč
					Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 Zodpovedný majster Martin Štoff. Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
		4655	2014	Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr pouč
					Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 Vystaviť doklad o odbornej prehliadke.
		4656	2014	Odborná prehliadka el..časti regálového základáča podľa Vyhl. 508/2009 Z.z	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP

prevádzka		údržba		POPIS
PPR	ROK	NAZOV		
				Zadusikovanie ACHJ č.1 1. Zaislenie pracoviska a zariadenia. 2. Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy. 3. Odkúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto prac
4664	2014	Zazimovanie ACHJ č.1		Požadujem opravu resp. výmenu nefunkčných amatúr na privode pitnej vody do BPP. Typ armatúry DN50, PN16 (2643)
4669	2014	Oprava armatúr privodu pitnej vody v BPP		OPaOS bleskozvodu - 13zvodov, mreža, vrátane uzemnenia 3 komínov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.104
4670	2014	OPaOS bleskozvodu obj. 441		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vlhké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.3.
4679	2014	OPOS Rozvádzača MaR 631B V1:R VZT.		Žiadam vykonať OPOS elektro VTZ podľa plánu na rok 2014, prostredie vlhké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.4.
4680	2014	OPOS Rozvádzača MaR 631B V1:R UK		
4692	2014	Servis STK 7 ks vysokozdvížných vozíkov v správe úvaru 4410		Žiadam o vystavenie PPr na servis STK 7 ks vysokozdvížných vozíkov v správe úvaru 4410 - sklady. Blížšie info p. Hlúbiková 1. Zaislenie pracoviska a zariadenia 2. Previesť odbornú prehliadku vozíka 3. O odbornej kontrole vystaviť protokol a tento odovzdať
4704	2014	Odsráňanie závad po BO r 110kV - časť C pol. 1.8		Doplnenie šírky do r110kV 713 cca 20 m3 Doplnenie šírky do r110kV 522 cca 15 m3 Štrk nečrný frakcia 30 - 60 mm. cca 35 m3. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí
4705	2014	Oprava vypínača QM1, r110kV - časť C pol. 1.8		Chybný ukazovateľ tlaku SF6 v AEA08 na vypínači QM1 vo fáze L1. Ukazuje "nesprávnu hodnotu", ako merané s kontrolným tlakomerom. Ukazovateľ tlaku SF6 vo fáze L1 - žiadame opraviť (vymeniť). Zabezpečuje fi. PPA Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí
4706	2014	Kontrola tesnosti, tlaku, čistenie klimatizácie 12.12266		Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu chladiča a automatik. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho z

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 01.10.2014

Overil: Ing. Vrtoch Marián

útvár	prevádzzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPt	ROK	NAZOV	
					Vykonať opravu zapínania hlavného ističa žeriava. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska . 2.Oprava žeriavu podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci do
		4709	2014	Oprava mostového žeriava 32t/8t.	

dňa 01.10.2014

filed
05.10.2014