

1/A/11/JAVYS dod.5

neinv.

225 159,28 €

rodičičet A-A1

Jadrová a vyradovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 7/01/104/2014 Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyradovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyradovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 júl 2014				225 159,28
Spolu za práce a služby				225 159,28

Prílohy:

Rekapitulácia činností za júl 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20. 08. 2014	20. 08. 2014	20. 08. 2014
Podpis			

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.7.2014 - 31.7.2014			Činnosti	
KO	Názov KO	pravidelné	operatívne	
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova obj. 47	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenov: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odstraňovanie drobných závad sanitý v obj. 47 výmenou prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MaRZ- zmenov: Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 47 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do kontrolovaného pásma</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte - oprava osvetlenia v m.č. 613 - oprava osvetlenia v m.č. 1.08, 1.10 - oprava osvetlenia na 4. poschodí - oprava osvetlenia v m.č. 011, 126 - oprava osvetlenia v CO kryte - oprava osvetlenia v m.č. 317</p> <p>Opud: Oprava sanitý - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov Výroba a montáž konzoly na ohrievač TUV</p>	
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66 Odstraňovanie drobných závad sanitý v obj. 27, 38, 52, 66 ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Spracovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Spracovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Spracovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí ustredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktur, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66.</p>	<p>elektro: - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - sprevádzanie technológiu riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania - obhládka umiestnenia usekového rozvádzača pre montáž kompenzácie - oprava osvetlenia na prechode do obj. 809</p>	
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MaRZ- zmenov:</p>		

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
		<p>Obsluha zariadení MART v obj. 28</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 28</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 28 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej súčky na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok ...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>	
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochôdzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj. 30</p> <p>Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 30 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MART v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MART v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravených zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosolov z ventilačného komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>	<p>elektro</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstraňovanie poruživých závad v rozvádzači RS30 50 - zisťovanie skutočného zapojenia v rozvádzači MR30 32 v m. č. 700 - bezna oprava rozvádzačov MR46 001 a RS46 1 - obhládka umiestnenia usťekového rozvádzača pre montáž kompenzácie oprava napájania bruský v m. č. 720 - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte - meranie izolačného stavu čerpadla WHC 50-SPB-180-YC v m. č. 700 - odstránenie poruchy na napájaní výřanu č. 11 <p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m. č. 317, oprava a nastavenie servopohonu armatúry M-19, HZ 795/2014 <p>m. č. 317, nastavenie servopohonu armatúry 05-99,</p> <p>Opud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprava netesnosti na zväre na ultrazvukovej vlni - Oprava čerpadla C-kanalizácie, poz. 82/2 <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - týždenné kontroly a údržba stanickej akubaterie 220 V DC - odstraňovanie poruživých závad na transformátoroch T125, T130, T135 - odstraňovanie poruživých závad v rozvádzačoch Rss220-32 a Rss60-32 - obhládka umiestnenia usťekového rozvádzača pre montáž kompenzácie kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte - OP0S rozvádzača MR32 24 - odstraňovanie po ruživých závad v RS04-32 - odstránenie poruchy na armatúre M19 - oprava osvetlenia v m. č. 184
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32 HVB-Medzistojovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochôdzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochôdzková kontrola ei zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozornia obj. 32</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MART v obj. 32</p> <p>Pochoďzová kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 32.</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MART v obj. 32 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1 - dozorníka obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operatorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, otvorov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>- odstránovanie po rezných závad v MRDS 01</p> <p>- zaisťovanie vývodu pre napájanie rozvádzača RS40 1 v rozvádzači RS 0.4-32 z dôvodu opravy rozvádzača</p>
30353	Správa TECHNO-HVB obj. 34 HVB- Strojovňa	<p>prevádzkový zámočník PO - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pínej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochoďzová kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaisťovanie zariadení pred opravou a odstavenie po oprave a odskúšaní.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>EI, zaisťovanie a odsťahovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochoďzová kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odsťahovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj. 34</p> <p>Pochoďzová kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 34 výmenou</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MART v obj. 34 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, otvorov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ZP</p>	<p>Opud:</p> <p>Výmena filtračných vložiek na potrubí C-kanalizácie v m.c.47</p> <p>Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení</p> <p>elektro:</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- srovnávanie technologa riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania</p> <p>- obhládka zariadení fragmentačnej pily z dôvodu prekladky osvetlenia fragmentačnej pily</p> <p>- oprava poškodeného kábla pre napájanie fragmentačných nožnic</p> <p>- meranie intenzity osvetlenia v kontakte nového otvárača</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní obehového čerpadla 1a v rozvádzači MR34 14</p>
30354	Správa TECHNO-ŠOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</p> <p>EI, zaisťovanie a odsťahovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Pochoďzová kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Odsťahovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MART v obj. 41</p> <p>Pochoďzová kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 41</p> <p>Odsťahovanie drobných závad zariadení MART v obj. 41 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu operatorských počítačov a zariadení TIS - dozorníka obj. 41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, otvorov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>- skúška funkčnosti núdzového osvetlenia</p>
30355	Správa TECHNO- prevádzkový zámočník PO - zmenový:		<p>elektro:</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
	Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p>Obsluha technologických zariadení v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola technol. zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18 a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pínej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odstavenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení, pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Odstranovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1 PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pínej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18 a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pínej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odstranovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou</p>	<p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>OPOS rozvádzača RS50 1</p>
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení, pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Odstranovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10</p> <p>Odstranovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/10 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov</p> <p>objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.44/10 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p> <p>bežná oprava rozvádzača R1 pre MOFIS</p> <p>zaistenie vývodov v rozvádzači MR44.1 určených na zrušenie obiladka káblov pre likvidáciu</p> <p>SKR:</p> <p>-m č 17, výčistenie sondy merania vodivosti brýdového kondenzátu</p> <p>-m č 17, oprava merania úniku sk. č. 14, HZ 850/2014</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spalovňa VÚJE	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.76B</p>	
30358	Správa TECHNO- Sančné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení, pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstranovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou</p>	
30359	Správa TECHNO-obj.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
		prevádzkové	operatívne
	839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20</p> <p>mechanik MaRZ - zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov</p> <p>oleňových aktivít aerosolov, olejov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>	<p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odsťaňovanie závad</p> <p>získovanie príčiny poruchy VZT MOFIS</p>
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení linky VDL</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL</p> <p>mechanik MaRZ - zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky</p> <p>mechanik MaRZ - zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby</p>	
30363	Správa TECHZ- Virtikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB - zmenov:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení linky VICHHR</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHHR</p> <p>mechanik MaRZ - zmenov:</p>	<p>elektro:</p> <p>- pripravenie realizácie dokumentácie doplnenia a opravy na linke VICHHR</p> <p>SKR:</p> <p>- m.č. 721, oprava napájania zobrazovačov v poliach AB a AC rozvádzača MSCV po zákmité napájania, HZ 92/12014</p>

KO	Nazov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHR.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30364	Správa TECH-Z-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia ...)</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...)</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a osí technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p>	<p>elektro:</p>
30365	Správa TECH-Z-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>EI zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola el zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <p>- m č 700. DLS. Výzdná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani</p> <p>- m č 700. VZT O-218. mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odtahu z DLS podľa HMG-01 mer. obvod 70RA44</p>
30370	EL-Z- obj. 45. kanály sil kab	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro:</p> <p>Kontrola elektronštalácie a natokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>Skúška funkčnosti nudzového osvetlenia káblových kanálov</p> <p>čistenie elektronštalácie káblových kanálov EK-V 20 a 30</p> <p>oprava osvetlenia v EK-V 20, 30</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti	operatívne
30371	obj. 528 kompres stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaisťovanie a odšťavovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola ei zariadení obj. 528 Odšťavovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach obj. 528	elektro: čistenie kompresorovej stanice kontrola kompresora K3 po poruche, odskúšanie kompresora a uvedenie do prevádzky zaisťovanie kompresora K1 z dôvodu bežnej opravy	
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaisťovanie a odšťavovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola ei zariadení rozvodne 220kV	elektro: OPQS tlakových nádob v rozvodni R220 kV prekážka kábľa 24WC521 z R220 kV do AU01 vo V2 kontrola označenia preloženého kábľa aplikácia protiburnového postreku v rozvodni R110 kV a R220 kV R220kV – manipulácie na vedení V284 – vypnutie a uzemnenie vedenia V284 na žiadosť nadradeného dispečingu, skúška ochrán na vedení, odzemenie a zapnutie vedenia po ukončení prác	
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: EI, zaisťovanie a odšťavovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola ei zariadení rozvodne 110kV	elektro: skúška UPS pre RIS kontrola ochrán v rozvodni R110 kV	
40100	obj. 701 Nový Jadravý zdroj	EI, zaisťovanie a odšťavovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odšťavovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro: sprevádzkanie technológia riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania zaisťovanie vývodov na rozvádzač R39.1, RO701.01 a skrine PRIS (RIS2) v rozvádzači RO4-45 na žiadosť JES	
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenov: Pochádzková kontrola ei zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1	elektro: Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K	prípomienkovanie svetelno-technickej štúdie pre výmenu výbojkového osvetlenia za LED osvetlenie zapínanie verejného osvetlenia areálu A1 z dôvodu kontroly a opravy osvetlenia, vypínanie osvetlenia po ukončení prác

Vypracoval:

Ing. Boris Stoharik
vedúci odboru elektro a SKR JZ

Ing. Anton Blahut

vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií

11.8.2014