

05/A/12/JAVYS 300. č. 3

mim.

479 680,34 EUR

príloha A-V1

Jadrová a vyraďovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>10/05/501/2014</b> Obdobie: <b>október</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyraďovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 október 2014				479 680,34
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>479 680,34</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za október 2014
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20. 11. 2014	20. 11. 2014	20. 11. 2014
Podpis			

prevádzka		údržba			
úhlar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
3300	• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sledovania zmenového personálu potrebného pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1. • zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity. • činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie praktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1				
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	3525	2014	OPaOS - OVP - OHRIEVAČ VODY STOLATÝ v.č. 15466	Vykonať OVP na zariadení OHRIEVAČ VODY STOLATÝ v.č. 15466.
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	3526	2014	OPaOS - OVP - EXPANZNÁ NÁDOBA v.č. 12M121190190	Vykonať OVP na zariadení EXPANZNÁ NÁDOBA v.č. 12M121190190.
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	3527	2014	OPaOS - OVP - DOSKOVÝ VÝMENNÍK v.č. 4277 4517	Vykonať OVP na zariadení DOSKOVÝ VÝMENNÍK v.č. 4277 4517.
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	3528	2014	OPaOS - OVP - EXPANZOMAT v.č. 100900	Vykonať OVP na zariadení EXPANZOMAT v.č. 100900.
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	3529	2014	OPaOS - OVP - ohrievač vody stojatý v.č. 61042- čis. položky 3.1-21	Vykonať OVP na zariadení ohrievač vody stojatý v.č. 61042.
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebné v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	3530	2014	OPaOS - OVP - ohrievač vody stojatý v.č. 13058- čis. položky 3.1-3	Vykonať OVP na zariadení ohrievač vody stojatý v.č. 13058.
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	4203	2014	Vizuálna kontrola - čis. položky 175	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm. kontrola kvality povrchu výševy podľa PPK PO 5

útvár	prevádzka	Pr	ROK	údržba	POPS
	činnosti			NAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábavania JZ JE V1 Výkon nadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C				
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1	4204	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 178	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm kontrola kvality povrchu výwevy podľa PPK PO 5
		4205	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 181	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm kontrola kvality povrchu nádoby, podľa PPK PO 8
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1 Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1.	4206	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 179	testovacia skúška podľa PPK PO 8
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1 Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I, etapy vyrábavania JZ JE V1.	4207	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 182	testovacia skúška podľa PPK PO 8
4400	výdavanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	4208	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 184	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK PO 8
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, včlná finančná kontrola dod. faktúr	4209	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 185	testovacia skúška podľa PPK PO 8
	- zabezpečenie obsluhovania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obsluhovania,	4210	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 187	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm kontrola kvality povrchu nádoby, podľa PPK PO 8
	evidencia dodávateľských zmlúv	4211	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 188	testovacia skúška podľa PPK PO 8
	- vypracovávajúce podklady, zdôvodnení k obsluhovaniu pre sekciu obsluhovania	4212	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 190	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK PO 8
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	4213	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 191	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	vytvorenie zosilav v aplikácii SAP-PS	4214	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 192	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
5110	Príprava projektov projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	4215	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 193	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	4216	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 194	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyrábavania JE V1	4217	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 195	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6

prevádzka		údržba	
úväť	činnosti	NAZOV	POPIS
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	4218 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 196	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	4219 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 197	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	4220 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 198	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	4221 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 199	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	4222 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 200	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	4223 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 201	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4224 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 202	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4225 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 203	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4226 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 204	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4227 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 205	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4228 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 206	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO 6
		4229 2014 Testovacia skúška - čís. položky: 208	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp vzduchom) podľa PPK PO 9
		4230 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 207	Vizualna kontrola podľa PPK PO9
		4231 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 209	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO6.
		4232 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 210	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO6.
		4233 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 211	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO6.
		4234 2014 Vizualna kontrola - čís. položky: 212	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK PO6.

útvár		prevádzka		údržba		POPIS	
		činnosti		NAZOV			
PPi	ROK						
4235	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 213				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4236	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 214				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4237	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 215				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4238	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 216				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4239	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 217				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4240	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 218				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4241	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 219				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4242	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 220				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4243	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 221				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4244	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 222				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4245	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 223				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4246	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 224				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4247	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 225				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4248	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 226				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4249	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 227				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4250	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 228				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4251	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 229				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
4252	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 230				Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	

prevádzka		údržba	
účet	činnosti	MAZOV	POPIS
PPt	ROK		
4253	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 231	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4254	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 232	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4255	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 236	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4256	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 237	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4257	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 238	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4258	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 239	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4259	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 240	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4260	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 241	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4261	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 242	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4262	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 243	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4263	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 244	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4264	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 245	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4265	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 246	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4266	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 247	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4267	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 248	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4268	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 249	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4269	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 250	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
4270	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 251	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.



prevádzka		údržba		POPIS
úťah	činnosti	PPr	ROK	
		4271	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4272	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4273	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4274	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4275	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4276	2014	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
		4575	2014	OPaOS elektrického zariadenia panel 14 na BD1 obv. O705. Zmluva Z 45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		4615	2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalc suspenzie z predúpravy vody v CHÜV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
		4616	2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovatej vody z odolejovatej JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
		4664	2014	ACHU č.1 1.Zaistenie pracoviska a zariadenia. 2.Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy. 3.Odkúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto prac
		4681	2014	Požadujem vyčistiť kanál PK17. Ďalšie informácie podľa Kurek Martin č.13150
		4691	2014	Diagnostické merania, október 2014 merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		4700	2014	<p>Poškodené klinové remene na P-1sč.2</p> <p>Požadujem vymeniť roztrhnuté klinové remene 5ks 22x2650 mm na systéme SKJ 80.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia.</li> <li>2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa popisu správcu a zmluvy.</li> <li>3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov</li> </ol>
		4714	2014	<p>Demonitáž klimatizačnej jednotky</p> <p>Demonitáž</p> <p>Klimatizačnej jednotky. Nutné lešenie Zariadenie zaisťenie na ZP č.813/2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia.</li> <li>2. Servis a oprava klimatizačných zariadení podľa popisu zo zmluvy.</li> <li>3. Odkúšanie a odovzdanie.</li> </ol> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí</p>
		4715	2014	<p>Montáž /demonitáž/ lešenia k odstráneniu klimatizačnej jednotky v obj.583</p> <p>Montáž /demonitáž/ lešenia k odstráneniu klimatizačnej jednotky v obj.583. Zariadenie zaisťenie na ZP č.813/2014.</p>
		4720	2014	<p>Výmena filtrov a predfiltrov na SV03</p> <p>Požadujem vymeniť 9 aerosol. filtračných sítan SV03Z-1,2,3,4,5,6,7,8,9. Aerosolové filtre a predfiltre typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP. doda Nádaszky Peter č. t. 2670. Požadujem vyčistenie bežnovej šachty a premazanie zariadenia prliáčania filtrov systému S</p>
		4721	2014	<p>Merania účinnosti aerosolových filtrov na SV12, SV62, SV14, SV64</p> <p>Požadujem vykonať meranie účinnosti aerosolových filtrov na VTS - SV12, SV62, SV14, SV64. Vypracované programy 1-PRG-53/3320/2014, 1-PRG-54/3320/2014, 2-PRG-55/3320/2014, 2-PRG-56/3320/2014. Vykoná firma ROBO Plešňany na zmluvu ZM-44-12-2-00021-03140. Podľa</p>
		4724	2014	<p>Prietokomer - odstránenie netesnosti</p> <p>Chestreal progress - požadujem vykonať odstránenie netesnosti - únik vody cez prietokomer merača tepla</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska.</li> <li>2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu.</li> <li>3. Odkúšanie a odovzdanie</li> </ol> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí</p>



prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	4725 2014	Výmena skorodovaného potrubia neagres. odp. vôd	Výmena skorodovaného potrubia. Potrebné lešenie. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena skorodovaného potrubia podľa požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BO
	4727 2014	SV12Č-3 kontrola chvenia 10/2014 - čís. položky: 800	SV12Č-3 kontrola chvenia 10/2014.
	4728 2014	SV12Č-3 kontrola teplot 10/2014 - čís. položky: 804	SV12Č-3 kontrola teplot 10/2014
	4729 2014	SV6ZČ-3 kontrola chvenia 10/2014 - čís. položky: 877	SV6ZČ-3 kontrola chvenia 10/2014.
	4731 2014	Oprava náteru podlah a sokla v elektrovozniach obj. 640, 631a,b 653, 633, 641.	Oprava náteru podlah a sokla v elektrovozniach obj. 640, 631a,b 653, 633, 641.
	4732 2014	Montáž /demonitáž/ lešenia k oprave skorodovaného potrubia neagres. odp. vôd	Montáž /demonitáž/ lešenia k oprave skorodovaného potrubia neagres. odp. vôd
	4733 2014	SV6ZČ-3 kontrola teplot 10/2014 - čís. položky: 874	SV6ZČ-3 kontrola teplot 10/2014.
	4734 2014	Oprava potrubia požiarnej vody za obj. 441:V1	Nehesnosť na rozvode požiarnej vody za objektom 441 V1 pod horucovodom z V2 na V1.
	4736 2014	Diagnostické merania	
	4737 2014	Výčistenie späť klapky CERP DAVKOVANIA FE2(SO4)3 A CA(OH)2	Vyčistiť spätnú klapku. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2. Vyčistenie späťnej klapky podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovís
	4738 2014	Upchať ručná armatúra na ovzdušnení PF1	Upchať ručná armatúra na odvzdušnení. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2. Vyčistenie ručnej armatúry podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP n

prevádzka		údžba	POPIS
úvar	činnosti	NAZOV	
PPr	ROK		
			<p>Upchata ručná armatúra na ovzdušnení PF3</p> <p>Upchata ručná armatúra na ovzdušnení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaislenie zariadenia a pracoviska.</li> <li>2. Vyčistenie ručnej armatúry podľa popisu a požiadavky správcu.</li> <li>3. Odskúšanie a odovzdanie</li> </ol> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na</p>
4739	2014	Upchata ručná armatúra na ovzdušnení PF3	
			<p>Upchata rA na ovzdušnení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaislenie zariadenia a pracoviska.</li> <li>2. Vyčistenie ručnej armatúry podľa popisu a požiadavky správcu.</li> <li>3. Odskúšanie a odovzdanie</li> </ol> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto praco</p>
4740	2014	Upchata ručná armatúra na ovzdušnení PF4	
			<p>Prelesniť ručnú armat. do jímky odp. chem. z kolektora výtl. čer. 18.120</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto praco</p>
4741	2014	Prelesniť ručnú armat. do jímky odp. chem. z kolektora výtl. čer. 18.120	
			<p>Pracovníci</p> <p>dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž</p>
4742	2014	AEA03.OE6 oprava Uzemňovača linky V8763-A1 v AEA03 - časť C pol. 1.8	
			<p>Stavebné práce k oprave potrubia požiarnej vody za obj. 441:V1</p> <p>Stavebné práce k oprave potrubia požiarnej vody za obj. 441:V1</p>
4763	2014	Stavebné práce k oprave potrubia požiarnej vody za obj. 441:V1	
			<p>Žiadam Vás o opravu poškodených schodiskových hrán na schodisku v sekundárnej časti objektu. Na bezpečnostné rozlíšenie použiť na prvý a posledný schod na každom schodiskovom ramene žlté hrany.</p>
4764	2014	Oprava schodiskových nášlapových hrán v obj. 803	

prevádzka		údržba	
činnosti	NAZOV	POPIS	
údržba			
PPr	ROK		
4796	2014	Prípojenie snímača F 002/000 prietok demivody na V2	Naciachovať a pripojiť nový snímač  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
4802	2014	Vymaľovanie časti CO krytu v obj. 803.	Žiadam Vás o vyspravenie a vymaľovanie časti CO krytu po zatečení.
4803	2014	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.  Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je: a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení
4804	2014	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.  Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je: a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení
4805	2014	Kontrola hardvéru a softvéru PIAS	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
4807	2014	Oprava PIAS - ND HW, SW	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				Žiadam o výmenu poškodeného 2 tarifného vodomeru.
		4809	2014	Vymena poškodeného 2 tarifného vodomeru
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o d
				Požadujem vykonať opravu riadiaceho systému OST v objekte a jeho odskúšanie podľa upresnenia správcu.
		4810	2014	Oprava zariadení MaR v OST
		4826	2014	Kontrola stavu ložísk
		4827	2014	Kontrola chvenia
		4828	2014	Kontrola stavu ložísk
		4829	2014	Kontrola chvenia
		4830	2014	Kontrola chvenia
		4831	2014	Kontrola stavu ložísk
		4832	2014	Kontrola chvenia
		4833	2014	Kontrola stavu ložísk
		4834	2014	Kontrola stavu ložísk
		4835	2014	Kontrola chvenia
		4836	2014	Kontrola stavu ložísk
		4837	2014	Kontrola chvenia

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
PPR	ROK		
			Nedostatočné osvetlenie , nesvieti cca 50 ks žiaroviek.
4842 2014		Oprava osvetlenia PK-11 - potrubné kanály - časť C, pol. 3.1, 3.3	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku a po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápi
4847 2014		Prevádz. kontroly - SV12Č-3 kontrola chvenia 11/2014 - čis. položky: 800	SV12Č-3 kontrola chvenia 11/2014.
4848 2014		Prevádz. kontroly - SV12Č-3 kontrola teplot 11/2014 - čis. položky: 804	SV12Č-3 kontrola teplot 11/2014.
4849 2014		Prevádz. kontroly - SV62Č-3 kontrola teplot 11/2014 - čis. položky: 874	SV62Č-3 kontrola teplot 11/2014.
4850 2014		Prevádz. kontroly - SV62Č-3 kontrola chvenia 11/2014 - čis. položky: 877	SV62Č-3 kontrola chvenia 11/2014.
4851 2014		OPOS rozvádzača RM760.12.ER	Žiadam vykonať OPOS elektro - prostredie vonkajšie z rozv. RM760.12 obj. SO 760-11.12. ZM-45-13-1-00212-04420 , časť 2.1, pol.č. 60.
4860 2014		Oprava strojnej a elektro časti žerava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Vykonanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
4861 2014		Oprava strojnej časti kladkostroje v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský i. VUJE, a.s. podľa zmluvy
4862 2014		Oprava strojnej a elektro časti žerava súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Vykonanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.

prevádzzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		4863	2014	Zaslepenie časti požiarneho rozvodu v Š14
				Zaslepenie starej časti požiarneho rozvodu vody v Š14 pri T1R. Ocel DN 200. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Zaslepenie nepoužívanej časti požiar rozvodu podľa popisu a požiadav správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri pre
		4872	2014	Oprava strojnej a elektro časti brány obj.585B v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z
				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Výkonanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
		4873	2014	Oprava strojnej a elektro časti brány obj.585A v súlade zo zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Výkonanie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
		4874	2014	Označenie núdzového osvetlenia na celom PO-časť C p.č.3.1, 3.3
				1.Prevzatie a zabezpečenie pracoviska 2.Vykonať označenie núdzového osvetlenia na celom PO červeným pásom cca 50 osvetľovacích telies. 3.Odovzdanie pracoviska Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpeč. a ochrane zd
		4875	2014	ČD30A-8 Armatúra na nástrečkovom uzle ČN30.40, Prasknuté potrubie na zvare
				Prasknuté potrubie za armatúrou - (chybný zvar) 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava potrubia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na
		4881	2014	Oprava žeriava 328t RS V1 ev.č. 800002
				Premazanie bokov koľajníc žeriavovej dráhy a dotiahnutie koľajníc žeriavovej dráhy žeriavov 328t. Na mazanie použiť vazelinu MOLIKA rozobrenú s olejom. Realizácia dodávateľsky f VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 1.Zaistenie zariadenia a

prevádzka		údržba		POPIS
úvar	činnosti	PPr	ROK	
			NAZOV	
				Upchávka dotiahnutá na doraz. Výmena upchávky Z.P.874/2014. 1. Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave upchávky. 3. Pri oprave dodržiavať technologický postup výrobcu čerpadla. 4.
		4882	2014	Výmena upchávky čerpadla č.2, ob.585a.
		4916	2014	Preventívna údržba rozv. - RM3,ER - časť A, pol.č.5.  Žiadam vykonať Preventívnu údržbu rozv. v obj. SO 760-III.1.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a je
		4917	2014	Preventívna údržba rozv. - RM2,ER - časť A, pol.č.5.  Žiadam vykonať Preventívnu údržbu rozv. v obj. SO 760-III.1.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho
		4918	2014	OPOS Rozvádzača DRM - časť 2.1, pol.č. 13.  Žiadam vykonať OPOS rozv. DRM v obj. SO 640.V1.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dod
		4919	2014	Preventívna údržba rozv. - DRMER - časť A, pol.č.5.  Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozv. DRM v obj. SO 640.V1, prostredie základné.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku a po prevzatí pracoviska od s
		4920	2014	Preventívna údržba rozv. - RM4,ER - časť A, pol.č.5.  Žiadam vykonať Preventívnu údržbu rozv. v obj. SO 760-III.1.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku a po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho





		prevádzka		
útvár	činnosti			
PPr	ROK	NÁZOV	údružba	POPIS
4960	2014	Vykonanie profilaktiky RS,HW,SW VZT SKR - obj. 533/1-V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
4961	2014	Vykonanie ročnej profilaktiky RS,HW,SW syst.rozd.tepla - obj. 490-V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
4964	2014	Metrologické preverenie protimrazových ochrán v areáli V1.		Vyplyva každoročne zo zimných opatrení. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní
4965	2014	Metrologické preverenie protimrazových ochrán v objektě 800 a 801.		Vyplyva každoročne zo zimných opatrení. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní
4978	2014	Oprava požiarneho uzáverov obj.800, 490, 590a		Požiadujem vykonať opravu protipožiarnych dveri v obj. 800, 490, 590a a podľa prevádzkového denníka správcu zariadenia.
5032	2014	Rozvádzač svetelný 0,4kV - doplniť plastový kryt rozvádzača - časť C pol 3.1, 3.3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
5033	2014	Oprava bleskozvodu - obj 68, časť A, p.č. 4.1.		Ziadam vykonať opravu bleskozvodu na obj. SO 68.V1. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu

prevádzka		údržba	
účiar	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	5034 2014	Oprava bleskozvodov obj. 441 - časť C pol. 2.1, 2.2	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov v obj. 441 požadujem vykonať súbor závod z evid. čísla 4360-711/14 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.
	5035 2014	Výmena istenia pre m11.008, m11.010, m11.012, m11.014 - 7a - časť C pol. 3.1, 3.3	Montáž - nové istenie pre m11.008, m11.010, m11.012, m11.014 - 7a Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia
	5036 2014	EA na výtlaku čerpadla chemickej vody č.3 - časť C pol. 3.1	Potrebné vykonať nastavenie koncových políh na EA výtlaku čerpadla chemickej vody č.3. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od
	5062 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 406	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5063 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 407	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5064 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 408	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5065 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 410	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5066 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 410	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5067 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 411	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5068 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 399	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5069 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 400	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.
	5070 2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 401	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	NAZOV		
PPr	ROK			
5071	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 402	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5072	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 403	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5073	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 404	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5074	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 405	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5075	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 412	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5076	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 413	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5077	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 414	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5078	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 415	Kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov podľa PPK P06.	
5079	2014	Testovacia skúška ČN21Č-1 - čís. položky: 35	Tesnosť (prevádzkovým médiom) podľa PPK PO 09	
5080	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 36	vizuálna kontrola podľa PPK P09	
5081	2014	Testovacia skúška ČN22Č-1 - čís. položky: 37	tesnosť (prevádzkovým médiom, ) podľa PPK P09	
5082	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 38	vizuálna kontrola podľa PPK P09	
5083	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 41	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nádrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO	
5084	2014	Meranie UZK ČN20Z-1 - čís. položky: 40	kontrola hrúbky základného materiálu UTT vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10	
5085	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 39	tesnosť skúška vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10	
5086	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 44	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nádrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO	
5087	2014	Meranie UZK ČN20Z-2 - čís. položky: 43	kontrola hrúbky základného materiálu UTT vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10	
5088	2014	Testovacia skúška - čís. položky: 42	tesnosť skúška vid. príloha č. 1, 2 a č. 3 PPK PO 10	
5089	2014	Testovacia skúška ČN20N-1 - čís. položky: 45	tesnosť skúška podľa PPK P09	

prevádzka		údržba	
úber	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
5091	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 47	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý .PPK PO9
5092	2014	Testovosná skúška ČN20N-2 - čís. položky: 48	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5093	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 50	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý
5094	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 51	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5095	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 53	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý ,podľa PPK PO 11
5096	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 56	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5097	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 54	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5098	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 59	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5099	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 57	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5100	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 62	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5101	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 61	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5102	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 65	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5103	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 63	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5104	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 66	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5105	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 68	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5106	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 69	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5107	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 71	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5108	2014	Vizuálna kontrola - čís. položky: 74	kontrola kvality povrchu zvarov nádobý a nátrubkov po hranicihú arm.kontrola kvality povrchu nádobý vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5109	2014	Testovosná skúška - čís. položky: 72	testovosná skúška vid. príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11

prevádzka		údržba		POPIS
údrž	činnosti		NAZOV	
PPr	ROK			
5110	2014		Testovacia skúška - čís. položky 75	testovacia skúška vid' príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5111	2014		Vizuálna kontrola - čís. položky: 77	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádob vid' príloha č.1 až č. 4 PPK PO 11
5112	2014		Vizuálna kontrola - čís. položky: 80	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádob
5162	2014		Zaslepenie prípojok pitnej vody na stavenisko _projekt C8	2x zaslepka DN 80. 1.Zaslenie zariadenia a pracoviska. 2.Zaslepenie 2 prípojok pitnej vody podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto prace
5168	2014		Výmena Armatúry pož.vod.S19 v šach.S1 SHZ-5.etapa	Porucha vrchnej časti armatúry - ulomený oklár. Vymeniť armatúru DN200 za zdemontovaný projektom D3.3. 1.Zaslenie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena armatúry S19 DN 200 podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa
5172	2014		T56 - vyčistenie zbernej jímky pod traťom	Žiadame vyčistiť záchytnú nádrž na Traťo T56 obj.441.V1, T713.2, T71 obj.713. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku č po prevzatí pracoviska od spriá
5200	2014		Vyčistenie trafostanice obj.760-II.18.	Žiadam o vyčistenie priestoru elektrickej rozvodne a káblového priestor obj. SO 760-II.18 Trafostanica.
5201	2014		Vyčistenie strechy obj.801, +6,9m	Požadujem vyčistiť strechu obj.801 na podlaži +6,9m.
5208	2014		Vyčistenie žlabu na streche 2.bloku, obj.800ID	Požadujem vyčistiť žlab dažďovej vody na streche 2.bloku.Prienik dažďovej vody cez strop do miestnosti BD2. bloku. Blíže informácie podľa vedúc zmeny č.1. 2013
5213	2014		OPOS Rozvádzača. PSR6,ER	Žiadam vykonať OPoS rozv. PSR6, . prostredie vonkajšie. ZM-45-13-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.78.
5214	2014		OPOS Rozvádzača. RO,ER	Žiadam vykonať OPoS rozv. Ro, v obj. 760-II.15, umytáreň, prostredie mokré, vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1 67.

prevádzzka		údržba	
útvár	činnosti	PPr	ROK
		NAZOV	
		POPIS	
	5215 2014	OPOS Rozvádzača RS4 13:ER	Žiadam vykonať OPOS rozv. RS 4 13, šajňa D, obj. 760-II, 13, prostredie vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.66.
	5216 2014	OPOS Rozvádzača RS3 13:ER	Žiadam vykonať OPOS rozv. RS3 13, šajňa B, v obj. 760-II, 13, prostredie vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.65.
	5217 2014	OPOS Rozvádzača RS2 13:ER	Žiadam vykonať OPOS rozv. RS2 13 v obj. 760-II, 13, šajňa A, prostredie vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.64.
	5219 2014	OPOS Rozvádzača RS1 13:ER	Žiadam vykonať OPOS rozv. RS1 13 v obj. 760-II, 13, šajňa C, prostredie vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.63.
	5220 2014	OPOS Rozvádzača PRIS 4	Žiadam vykonať opos rozv. PRIS 4 pri obj. SO 760-II, 13 - prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o., časť 2.1, p.č.62.
	5225 2014	Vymena poškodených a chýbajúcich košov osvetlenia, doplnenie skla -obj 800-V1 - časť C pol 3.1, 3.3	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zapísu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	5247 2014	Výčistenie odtokovej podlah, vypuste na 1.bliku obj. 800/B	Požadujem výčistenie odtokovej guľčky v podlahe medzi V TZ P-1 a P-1R na pozdĺžnej elážerke +21,90
	5286 2014	Oprava protipožiarňých prepážok a odpojenie káblov:- R6-760.18 - časť A, p.č.3.	Žiadam vykonať opravu protipožiarňých prepážok a odpojenie nefunkčného kábla v poli č. 7. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracovis
	5287 2014	Oprava protipožiarňých prepážok. - R04-760.18 - časť A, p.č.3.	Žiadam vykonať opravu protipožiarňých prepážok v rozv. ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí p
	5288 2014	Preventívna údržba rozvádzača. - R04-760.18 - časť A, p.č. 5.1.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozvádzača 0,4 kV. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápis



prevádzka		údržba	
údrž	činnosti	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	5289 2014	Preventívna údržba - R6-760.18 - časť A, p.č. 5.1	Žiadam vykonať preventívnu údržbu rozvádzača 9 poli. ZM-35-13-1-000; 04420 PPA Energo s r.o., časť A, p.č. 5.1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku a
	5290 2014	Preventívna údržba - T2.18 - časť A, p.č.5.3.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu transformátora T2.18. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho záp
	5291 2014	Preventívna údržba - T1.18 - časť A, p.č.5.3.	Žiadam vykonať preventívnu údržbu transformátora T1.18. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho záp
	5311 2014	Výmena skorodovaného kolena vstupu TVD pre pom. vymenník obj.533/2 -2.red.	porez na kolene potrubia trasy 15/140 - 15/139.1 pred rA 15.502.03 Výmena skorodovaného kolena vstupu TVD pre pom.vymenník obj.533/2 -2.red. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska 2.Výmena skorodovaného kolena podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Oskúšanie
	5314 2014	Poškodené klinové remene na P1sč-1	Požadujem vymeniť roztrhnuté klinové remene 5ks 22x2650 mm na systéme SKJ 80 a poškodené remene na ventilátore a motore. 1. Zaistenie pracoviska a zariadenia 2. Previesť opravu vzduchoelektriky podľa popisu správcu a zmluvy. 3. Odkúšanie opraveného
	5326 2014	Skušanie tesnosti NDT LT 2 - 11/2014 - čís. položky: 871	Kontrola plynutosnosti 11/2014.
	5327 2014	Skušanie tesnosti NDT LT 2 - 11/2014 - čís. položky: 817	Kontrola plynutosnosti 11/2014.
	5328 2014	Skušanie tesnosti NDT LT 2 - 10/2014 - čís. položky: 871	Kontrola plynutosnosti 10/2014.
	5329 2014	Skušanie tesnosti NDT LT 2 - 10/2014 - čís. položky: 817	Kontrola plynutosnosti 10/2014.

[illegible]

úttvar

činnosti

		údržba	
Pr	ROK	NAZOV	POPIS
			1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska. 2. Pripravné práce k vložkovaniu potrubia požiarnej vody DN200 dĺžka 80m. 3. Odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na p
5334	2014	Pripravné práce k vložkovaniu potrubia požiarnej vody DN200	
5336	2014	Vykopové práce k oprave potrubia požiarnej vody DN200 pri obj 640	Vykopové práce k oprave potrubia požiarnej vody DN200 pri obj 640
			Oprava zapínania hlavného stýkača žeriava 32/8t ev.č.583082 Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska . 2. Oprava žeriavu podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odskúšanie a odovzdanie Prac
5337	2014	Oprava zapínania hlavného stýkača žeriava 32/8t.	
5352	2014	Kalibrácia merania tlaku na potrubí pož. vody - č.m.: T217	Pri prepnutí čerpadla do "AUT" čerpadlo nabehlo bez ohľadu na tlak v požiarnej vode (nabehlo pri tlaku 0,6 MPa) Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisk
5358	2014	Oprava kabínových dverí výťahu OTAN 630 16230 1. Blok sek. V1	Vykonať opravu kabínových dverí výťahu OTAN 630 16230 1. Blok sek. V1 Roztrhnuté lanko otvárania kabínových dverí.

NAZOV

POPIS

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dña: 03.11.2014

Overil: Ing. Vtchok Marián

դճա: 03.11.2014