

1/A/11/JAVYS dod.5
221 564,45 EUR
neinn.
podúčet A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/01/104/2014 Obdobie: august
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 august 2014				221 564,45
Spolu za práce a služby				221 564,45

Prílohy:

Rekapitulácia činností za august 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	23. 09. 2014	23. 09. 2014	23. 09. 2014
Podpis			

Činnosti oprav a údržby na zariadeniach JE A-1, 01.8.2014 - 31.8.2014		Činnosti	
KO	Názov KO	pravidelné	operatívne
30305	Správa TECHNO - prevádzkova budova, obj. 47	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj. 47 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní Odsťarňovanie drobných závad sanitý v obj. 47 výmenou.</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie oprav a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 Odsťarňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 47 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 47 Odsťarňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri radiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte - demontáž a montáž osvetlenia vo vestibule</p> <p>OPUD: Oprava sanitý - vodovodných batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových sifónov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj. 27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27,38,52,66 Odsťarňovanie drobných závad sanitý v obj. 27,38,52,66.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správovská činnosť, technické ulohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv časti ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27,38,52,66.</p>	
30350	Správa TECHNO-obj. 28. Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Odsťarňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 mechanik MaRZ- zmenový:</p>	<p>elektro: - kontrola a skúška núdzového osvetlenia - oprava napájania vzduchotechnického systému - oprava osvetlenia na podl. - 4 m - oprava osvetlenia v m.č. 57 a 64</p>




KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		Obsluhu zariadení MaRT v obj. 28	operatívne
		Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28	- identifikácia a odstránenie poruchy na VZT systéme O-66, výmena stykaca v rozvádzači MR28.1
		Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou	- oprava osvetlenia v m.č. 6A
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	- obhliadka rozvádzačov so záujemcami o realizáciu IPR Inovacia rozvodu 0.4 kV
		Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v obj. 28	- prípravné práce pre montáž rozvádzačov pre kompenzáciu účinníka
		Zabezpečenie služieb osobnej dozimetric (vydávanie vstupov)	
		vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok ...) pri akciách opráv a údržby	
		technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20	
		Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpustí do ŽP	
		Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových prikonov,	
		objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41,	
		44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v	
		obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz	
30351	Správa TECHNO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluhu zariadení MaRT v obj. 30 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30	elektro - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte - zaistenie VZT systému O13c/2 v rozvádzači RQ 4-30 2 z obvodu bežnej opravy, odistenie systému po ukončení prác - oprava osvetlenia v m.č. 904 - odstránenie poruchy na napájaní zásuvkovej skrine ZS30 05.2 - zaistenie a odpojenie VZT systému O13b/1 v rozvádzači MRh30 1a elektro: - oprava zásuvky v m.č. 436 - prípravné práce pre montáž rozvádzačov pre kompenzáciu účinníka - nahodenie ističa pre výťah č. 11 - zapojenie VZT O13b/2 OPUD: Výmena filtračných vložiek na VZT O-14 Výmena filtračných vložiek na BK280 - VZT O-16/2.3
30352	Správa TECHNO-HVB- obj. 32 HVB- Medzistojovňa	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorňa obj. 32	elektro: - týždenné kontroly a údržba staničnej akubaterie 220 V DC - odistenie napájania rozvádzača RS40.1 v RS0.4-32 - R6kV R110kV - premanipulovanie el. napájania areálu JE-A1 z transformátora T19 na T18 a premanipulovanie napájania úsekových rozvádzačov - R110kV R6kV - kontrola rozvodní po zákmitoch na napájaní rozvodne R110kV (úspešný OZ na nadradenej sústave) - výmena ističov v RS32.5 - mesačná kontrola a údržba staničnej AKU batérie 220 V DC - výmena relé v rozvádzači MR32 34.01 pre armatúru M19 - výmena prúdového chrániča

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti	operatívne
		<p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.32 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.32 výmenou. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.32 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozornia obj.32 Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozornia obj.32 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-prikaz Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>- prípravné práce pre montáž rozvážačov pre kompenzaciu účinníka</p> <p>OPUD: Oprava dveri na m.č.214 v obj.32 - strojevia výtanu č.12 Oprava saníty - vodovodných batérii, sociálnych zariadení</p>	
30353	Správa TECHNO-HVB-obj. 34, HVB-Strojovňa	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj.34, manipulácie na potrubných rozvodoch požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu v obj.34 Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj.34 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a oskúšaní. prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.34 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.34 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.34 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.34 na R-prikaz Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ŽP</p>	<p>elektro: - meranie izolačného stavu na dekontaminačnej vani VDL - odstránenie závady v deblokačnej skrine MS34/18 - oprava zásuvkovej skrine XS 24 - kontrola zapojenia blokad na VZT O34/1.2 - montáž privodného kábla a napojenie nožnic Kajman - odstránenie poruchy na napájaní rozvážača RS34.3 - el. pripojenie svetidla na veľkorozmernej pile</p> <p>SKR: - Výmena filtračných vložiek na VZT O-34/1.2 - Oprava zabradlia a okopového plechu vstupnej chodbe na +4.5 m</p> <p>Oprava zámku dveri v m.č.111-prechod do obj.34 Výroba a montáž vešiaka na prilby pre obsluhu fragmentácie v dieňi fragmentácie</p>	
30354	Správa TECHNO-SOV, obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.41 Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.41 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.41 výmenou. ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozornia obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-prikaz</p>	<p>elektro: - skúška funkčnosti núdzového osvetlenia - oprava napájania zásuviek v záhrade obj. 41 - oprava osvetlenia v m.č. 51</p> <p>SKR:</p>	
30355	Správa TECHNO-	prevádzkový zámočník PO- zmenový:	elektro:	

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
	Pomocné okruhy objektov, obj. 42, 55, 50	<p>Obsluha technologických zariadení v obj. 42</p> <p>Počišková kontrola technol. zariadení v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Počišková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 42</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 42</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch</p> <p>Počišková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	<p>kontrola a skúška núdzového osvetlenia</p> <p>zaistenie a odpojenie čerpadiel 42M9 a 42M10 v rozvádzači ER42 2 z dôvodu opravy čerpadiel PKV na zariadeniach chladiacej vody</p> <p>kontrola zapojenia chladiacej veže č.3</p> <p>pripojenie a odistenie motora čerpadla M2M5 v rozvádzači EK42 2 a odistenie armatúry FA105/1</p> <p>skúška čerpadla 42 M9</p> <p>oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK 18</p> <p>oprava zásuvkového okruhu v potrubnom kanáli PK 18</p> <p>oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK1</p> <p>SKR:</p> <p>- PKV čerpacej stanice obj.42 po rekonštrukcii, úprava APV nadiacej stanice</p> <p>- oprava merania teploty 4TIRA108 v obj. 42, HZ 970/2014</p>
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Počišková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-prikaz</p>	<p>elektro:</p> <p>kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p> <p>zaistenie a odpojenie rozvádzača MR44.3</p> <p>pripojenie el. inštalácie budy dodávateľa</p> <p>SKR:</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spalovňa VUJE	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Počišková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 76B</p>	
30358	Správa TECHNO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Počišková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Počišková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	
30359	Správa TECHNO-obj.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO		Činnosti	
Názov KO		operatívne	
	839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	<p>pravidelné</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obl. 839 a 44/20</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV v obl. 839 a 44/20</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obl. 839 a obl. 44/20</p> <p>mechanik MARZ - zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obl. 44/20.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obl. 44/20.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obl. 44/20 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obl. 839 a obl. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obl. 839 a obl. 44/20 na R-príkaz</p>	
30360	Správa TECHZ-VDL	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demontáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vtřířkáčská linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VICHHR.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHHR</p> <p>mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR</p>	
		<p>elektro:</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHK.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHK výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania davkových príkonov v určených priestoroch linky VICHK pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluhu zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO...)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO...)</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania davkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia...)</p>	<p>elektro:</p>
30365	Správa TECHZ-TTČ	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaisťovanie a odsťaňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS).</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluhu zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania davkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m. č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu unikov PDS v zbernej vami - m. č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7QRA44 - výmena filtrov na sani čerpadel meraní koncentrácie vodíkov
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil kab	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.</p>	<p>elektro:</p> <p>Kontrola elektronštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>Skuška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p>

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30371	obj. 528. kompres. stanica rozvodne 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola kompresora K1 po poruche: zistená porucha na poistnom ventilu. kompresor zaistený a odstavený z prevádzky. Odistenie kompresora a uvedenie do prevádzky po oprave poistného ventilu - odistenie kompresora K1 po bežnej oprave, uvedenie kompresora do prevádzky
30372	obj. 35. RZ 220 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV</p>	<p>elektro:</p>
30374	obj. 35. RZ 110 kV	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skúška UPS na riadiacom systéme - meranie izolačného stavu na T19 – preventívna údržba - meranie izolačného stavu na T18 – preventívna údržba
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	<p>EI. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spravádzanie technológiu riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania
30373	obj. 25. Vonkajšie osvetlenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K - zapínanie verejného osvetlenia areálu A1 z dôvodu kontroly a opravy osvetlenia: vypínanie osvetlenia po ukončení prac
Vypracoval:		 Ing. Boris Steláček vedúci odboru elektro a SKR JZ	
		 Ing. Anton Haring vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	
		 10.9.2019	