

11A/11/JAVYS Dod. č. 5

303 274,88 EUR

nám.

príloha A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>6/01/104/2014</b> Obdobie: <b>jún 2014</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

827 15

IČO

30865433

Číslo zmluvy **30000170**Číslo žiadosti **01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5**Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 Jún 2014				303 274,88
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>303 274,88</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za jún 2014

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	18. 07. 2014	18. 07. 2014	18. 07. 2014
Podpis	<i>J. Kudláč</i>	<i>Ľ. Král</i>	<i>A. Masár</i>

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1.		
01.6.2014 - 30.6.2014		
KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova obj. 47	<p><b>pravidelné</b></p> <p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenov:</b></p> <p>Obsluha zariadení VS v obj. 47</p> <p>Pochoďzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47</p> <p>Technol. zistenie zariadení pred opravou a odstavenie po oprave a odskúšaní</p> <p>Odstaňovanie drobných závad saní v obj. 47 výmenou.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenov:</b></p> <p>Obsluha zariadení MART v obj. 47</p> <p>Pochoďzková kontrola obvodov a zariadení MART v obj. 47</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MART v obj. 47 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj. 47 pri radiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1</p> <p>Zabezpečovanie prevádzky hygienickej súčky na vstupe do kontrolovaného pásma</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p><b>prevádzkový zámočník</b></p> <p>Pochoďzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož. -pitná voda) v obj. 27, 38, 52, 66</p> <p>Pochoďzková kontrola a operatívna údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie v obj. 27, 38, 52, 66</p> <p>Odstaňovanie drobných závad saní v obj. 27, 38, 52, 66</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Správcovská činnosť, technické úkony referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť</p> <p>Správcovská činnosť, technické úkony referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro častí objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť</p> <p>Správcovská činnosť, technické úkony referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv častí usťredného kúrenia a vzducho-technických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť</p> <p>Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť</p> <p>Pochoďzková kontrola a operatívna údržba el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27, 38, 52, 66</p>
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odsťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>Pochoďzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenov:</b></p>
		<p><b>operatívne</b></p> <p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava osvetlenia v m. č. 408 a WC</li> <li>- oprava zásuvkového okruhu v m. č. 413</li> <li>- oprava osvetlenia v m. č. 14, 79, 221, 515</li> <li>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia v celom objekte</li> <li>- oprava osvetlenia v m. č. 613</li> </ul> <p>OPUD</p> <p>Oprava saní - vodovodných batérií, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síťonov</p>
		<p><b>elektro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</li> <li>- spravádzanie technológia riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania</li> <li>- určenie vývodu pre napájanie zariadenia v rámci 2. etapy vyrádzovania A1 (VUE)</li> <li>- kontrola zapracovania prípojienok do realizovanej dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</li> </ul>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 28.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 28</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 28 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej služby na vstupe do KP v obj. 28</p> <p>Zabezpečenie služieb osobnej dozimetre (vydávanie vstupov,</p> <p>vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov krapalných výpustí do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových prúvkov,</p> <p>objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41,</p> <p>44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v</p> <p>obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>	<p>- oprava osvetlenia v m. č. 5</p> <p>- čistiace práce v rozvodni R0.4-28.1</p> <p>- oprava osvetlenia v m. č. 77</p> <p>- zameriavanie kábla vonkajšieho osvetlenia pri obj. 28</p>
30351	Správa TECHNO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovna	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p><b>mechanik MaRZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj. 30</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 30.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 30 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácií prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predmontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj. 30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru výpustí aerosólov z ventiláčneho komína (obj. 46) do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových prúvkov,</p> <p>objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 30 na R-prikaz</p>	<p><b>elektro</b></p> <p>- obhládka osvetlenia VICHK v m. č. 718</p> <p>- kontrola zapracovania pripojení do realizácie dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- odstránenie poruchy na napájaní výřahu č. 11</p> <p>- oprava osvetlenia v m. č. 923</p> <p>- odstraňovanie porievizných závad transformátorov T132 a T112</p> <p>- odstraňovanie porievizných závad v rozváždžáčoch MR30.18 a MR30.08</p> <p><b>OPUD:</b></p> <p>- Oprava čerpadla C-kanalizácie poz. 8211</p> <p><b>SKR:</b></p> <p>- m. č. 240, 1/4-ročná skúška signalizácie úniku, skupina č. 6, obvod 6LA30.7</p> <p>- m. č. 317, nastavenie pohonu armatúry 05-99 po výmene armatúry, HZ 669/2014</p> <p><b>elektro:</b></p> <p>- týždenné kontroly a údržba stanickej akubaterie 220 V DC</p> <p>- výmena rozváždžáča RS32.12 a príslušnej svetelnej inštalácie</p> <p>- kontrola zapracovania pripojení do realizácie dokumentácie pre kompenzáciu účinníka</p> <p>- pripojenie projektu pre stavebné povolenie projektu BIDSF-C8</p> <p>- kontrola rozvodne R6KV po zákmitie na vedení V8/753, odkvitovanie poruch v poliach A01, A06,</p> <p>B17 a C26 R6KV obnovenie napájania rozváždžáčov MR47.2, MR47.3 a MR53.1</p> <p>- odstránenie poruchy na osvetlení v m. č. 54</p> <p>- zaisťovanie rozváždžáča RS32.12 z dôvodu výmeny rozváždžáča, odstránenie rozváždžáča po ukončení prác</p>
30352	Správa TECHNO-HVB- obj. 32, HVB- Medzistrojovna	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>El. zaisťovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p> <p>El. zaisťovanie a odstraňovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6KV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6KV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozorníka obj. 32</p>	

KO	Nazov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Odstiňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 32 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1- dozornia obj. 32</p> <p>Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 32 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slučky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>- pripravenie na realizáciu projektu pre SME</p> <p>- odstránenie porúch na napájaní osvetlenia rozvodne ROKV v rozvádzači RS32.12</p> <p>- výmena poistiek v 7 a 15 poli rozvádzača RS0.4-32 pre napájanie rozvádzača RS32.11 a RS32.12</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 174</p> <p>OPUD: Oprava saníty - vodovodných batérií, sociálnych zariadení</p>
30353	Správa TECHNO-HVB obj. 34, HVB- Strojovňa	<p><b>prevádzkový zámocník PO- zmenový:</b> Obsluha zariadení VS v obj. 34, manipulačné na potrubných rozvodoch požiaro-plnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, sličeného vzduchu v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 34</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní.</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p>Odstiňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 34</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 34</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 34.</p> <p>Odstiňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 34 výmenou</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 34 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do ZP</p>	<p><b>elektro:</b> kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- správcázne technológia riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania</p> <p>- zaistenie brány kontajmentu pily</p> <p>- kontrola a meranie ultrazvukových generátorov v rozvádzači MR34.11.1</p> <p>- meranie odoberaných prúdov armatúrami v rozvádzači MR34.11.1.1</p> <p>- zaistenie pracoviska CMP v rozvádzači MR34.14 z dôvodu prekážky rozvádzača a merania napájacích káblov, odistenie pracoviska po ukončení prác</p> <p>SKR: - m.č. 13. VDL, nastavenie pohonu armatury 4.4, HZ 668/2014</p> <p>- m.č. 13. VDL, nastavenie pohonu armatury 1.14, HZ 724/2014</p> <p>- uvoľnenie 1kg ortuše do ZP z historických meracích prístrojov</p> <p>- m.č. 13. VDL, oprava automaticky ovládaná vane V7</p> <p>OPUD: Oprava odsávacieho VZT potrubia na strihacom zariadení Kajman 600</p> <p><b>elektro:</b> - skúška funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- zisťovanie príčin porúch na zásuvkovom obvode XS2.34 rozvádzača RS41.2. Na zásuvkovom obvode vypadáva prúdový chránič – zásuvkový obvod zaistený</p> <p>- zaistenie vývodu č. 34 v rozvádzači RS41.2</p> <p>- pripojenie zásuvkového okruhu č. 35 v rozvádzači RS41.2</p> <p>- oprava napájania čerpadla 4/1</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 41c</p> <p>- odistenie požiarnej ústredne EPS RPÚ-E5 v rozvádzači RS41.1</p> <p>SKR: m.č. 16. výmena odberových ventilov na meraniach tlakov pred RS a na vratnom potrubí VOCH. HZ 497/2014, HZ 538/2014</p>
30354	Správa TECHNO-SOV obj. 41 a zar	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b> El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p>Odstiňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 41</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b> Obsluha zariadení MaRT v obj. 41</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 41.</p> <p>Odstiňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 41 výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b> Denná kontrola stavu operačných počítačov a zariadení TIS - dozornia obj. 41</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 41 na R-príkaz</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30355	Správa TECHNO-Pomocné okruhy objektov, obj. 42,55,50	<p><b>prevádzkový zámočník PO- zmenový:</b></p> <p>Obsluha technologických zariadení v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demii vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odstavenie po oprave a odskúšaní</p> <p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pilnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demii vody, stlačeného vzduchu a pary</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou</p>	<p>operative</p> <p>m.č.16, oprava meraní teplot na redukč. stanici, HZ 535/2014</p> <p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola a skúška núdzového osvetlenia</li> <li>- kontrola prác a zapojenia po montáži v rozváždzači ER42.2</li> <li>- odstránenie poruchy na napájaní chladiacej veže č. 2</li> <li>- oprava osvetlenia v potrubnom kanáli PK1</li> </ul> <p>SKR:</p> <p>- obj.42, úprava programu v riadiacej stanici Landys- regulácia hladiny v jame J1, (rekonštrukcia kanála pred objektom)</p>
30356	Správa TECHNO- Zložisko PRAO a KRAO, obj. 44/10	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.44/10</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.44/10.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.44/10 výmenou.</p> <p><b>ostanie pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.44/10 na R-príkaz</p>	<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</li> </ul> <p>SKR:</p>
30357	Správa TECHNO-obj. 76B, Experim. spaľovaňa VUJE	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.76B</p>	
30358	Správa TECHNO- Samostatné čerpanie SO 106, par. č. 70d/8	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b></p> <p>EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106</p> <p>Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV SO 106</p> <p><b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.</p>	

KO	Názov KO	Činnosti	
		prevádzkové	operatívne
30359	Správa TECH-O-obj 839, 44/20 Zlozisko KRAO a PRAO	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI, zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20  Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV v obj. 839 a 44/20  Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20  <b>mechanik MARZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení Mart v obj. 44/20  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart v obj. 44/20  Odstraňovanie drobných závad zariadení Mart v obj. 44/20 výmenou</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov  obľbenových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz</p>	<p>elektro:  kontrola a skúška núdzového osvetlenia  kontrola funkčnosti osvetlenia objektu a odstránenie závad</p>
30360	Správa TECH-Z-VDL	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI, zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL  Pochádzková kontrola ei zariadení linky VDL  Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach linky VDL  <b>mechanik MARZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení Mart linky VDL  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart linky VDL výmenou  Odstraňovanie drobných závad zariadení Mart linky VDL  <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30361	Správa TECH-Z- Fragmentačná linka, demonitáž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI, zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky  Pochádzková kontrola ei zariadení fragmentačnej linky  Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach fragmentačnej linky  <b>mechanik MARZ- zmenový:</b>  Obsluha zariadení Mart fragmentačnej linky  Pochádzková kontrola obvodov a zariadení Mart fragmentačnej linky  Odstraňovanie drobných závad zariadení Mart fragmentačnej linky výmenou  <b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b>  Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	
30362	Správa TECH-Z- Demonitáž a triedenie	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby</p>	
30363	Správa TECH-Z- Vitrifikačná linka	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</b>  EI, zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHR  Pochádzková kontrola ei zariadení linky VICHR  Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach linky VICHR  <b>mechanik MARZ- zmenový:</b></p>	<p>elektro:  príprava na realizáciu dokumentácie doplnenia a opravy na linke VICHR</p> <p>SKR:</p>


KO	Nazov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>Obslúha zariadení MaRT linky V/CHR</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky V/CHR</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky V/CHR výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky V/CHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-príkaz</p>	<p>- m.č. 721, oprava tenzometrických snímačov hmotnosti pátróny v oboch prepravných kontaktéroch</p>
30364	Správa TECH2-HVB a VZT	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...)</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b></p> <p>Obslúha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné untky RaO ...)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné untky RaO ...)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné untky RaO ...)</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia,...) na R-príkaz</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>- kontrola frekvencného meniča pre VZT O-34 a P3 v obj. 34</p>
30365	Správa TECH2-TTČ	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b></p> <p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p><b>mechanik MaRZ - zmenový:</b></p> <p>Obslúha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou.</p> <p><b>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</b></p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-príkaz</p>	<p><b>SKR:</b></p> <p>- m.č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu untkov PDS v zbernej vani</p> <p>- m.č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa HMG-01, mer. obvod 7QRA44</p>
30370	ELZ - obj. 45, kanaly sil. kab	<p><b>prevádzkový elektrikár HVB - zmenový:</b></p> <p>Pochádzková kontrola stavu kanálov EK</p>	<p><b>elektro:</b></p> <p>Kontrola elektroinštalácie a natočkov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30</p> <p>Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov</p> <p>zameranie kábla WC 521 z R 220 kV na transformátor AU01</p>



KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30371	obj. 528 kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola ei zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadeniach obj. 528	elektro: osadenie nového čerpadla v kábli kanáli EK V14 montáž lavok a osvetlenia v kablovom kanáli EK V41  elektro: čistenie kompresorovej stanice
30372	obj. 35. RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola ei zariadení rozvodne 220kV	elektro: identifikácia komunikačného kábla pre transformátor AU01 z rozvodne R220 kV R220kV – manipulácie na rozvodni R220kV – vypínanie, zapínanie linky V284 na žiadosť nadradeného dispečingu zameranie kábla WC 521 z R 220 kV na transformátor AU01 aktualizácia dokumentácie rozvážača RS 35.1 rušenie vývodov a oprava súčtov v rozvážači RS 35.1 R220kV – manipulácie na rozvodni R220kV – vypínanie a uzemnenie linky V284 na žiadosť nadradeného dispečingu, zapínanie a vypínanie vypínača S5 z dôvodu skúšky ochrán a uvedenie rozvodne do pôvodného stavu po ukončení prác  elektro: identifikácia kábla pre porovnávacu ochranu vedenia V8763 R110kV – kontrola rozvodne po zákmitoch na vedení V8763, R110kV – premanipulovanie napájania areálu JE A1 z vedenia V8853 na vedenie V8763 na žiadosť nadradeného dispečingu výmena elektromera v domčeku ochrán pracovníkom Zs distribučná výmena nefunkčného UPS za nový v domčeku ochrán v rozvážači AXE skúška UPS pre RIS
30374	obj. 35. RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola ei zariadení rozvodne 110kV	elektro: spravádzanie technológia riadenia energií pri opise stavov fakturačného merania zaistenie vývodov na rozvážač R39.1, RO/701.01 a skrine PRIS (RIS2) v rozvážači R0.4-45 na žiadosť JES
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	EI: zaistovanie a odistovovanie ei zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na ei zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro: skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
30373	obj. 25. Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola ei zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1	elektro: zaistenie trasy „K“ verejného osvetlenia z dôvodu zameriavania káblov, odistovanie trasy po ukončení prác

Vypracoval:

Ing. Boris Štolárík



vedúci odboru elektro a SKR JZ



KO	Názov KO	pravidelné	operatívne	Činnosti
	Ing. Anton Haring vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií			

8. 4. 2014 *hm*

*[Signature]*