

11A/11/JAVYS dod 7.2

324 313,82 EUR,

mim

príloha A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Obdobie: 24/01/104/2016 december
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č.7.2
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 80% priemernej mesačnej fa. za 1. - 10. 2016 december				234 552,66 558 866,48
Spolu za práce a služby				324 313,82

Prílohy:

Rekapitulácia činností za december 2016 Zostava SAP - u
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Drozdová Ružena vedúci odboru kalkulácií, cien a rozpočtov	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie finančných služieb	Ing. Masár Anton podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie financií a služieb
Dátum	17-01-2017	17-01-2017	17-01-2017
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648600

Zákazka

FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1, 10.12.2016 - 31.12.2016		
KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHNO - prevádzková budova, obj. 47	<p>pravidelné</p> <p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha zariadení VS v obj.47 Pochádzková kontrola zariadení a potrebných rozvodov v obj.47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.47 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.47. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.47. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky chemického laboratória v obj.47 pri rádiochemickom vyhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravách a údržbe zariadení JE A-1 Zabezpečovanie prevádzky hygienickej slúčky na vstupe do kontrolovaného pásma.</p> <p>operatívne elektro: kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia odstraňovanie porevlných závad v svetelných rozvádzačoch, aktualizácia DSV</p> <p>OPUD: Oprava saníty - vod. batérii, sociálnych zariadení, umývadlových a sprchových síťonov</p>
30310	Správa NETECHO- obj. JE A-1	<p>prevádzkový zámočník Pochádzková kontrola potrubných rozvodov (kúrenie, pož.-pitná voda) v obj.27,38,52,66 Pochádzková kontrola a operatívna údržba spaškovkej a dažďovej kanalizácie v obj.27,38,52,66. Odstraňovanie drobných závad saníty v obj.27,38,52,66</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv stav časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv elektro časti objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie prevádzky, údržby a opráv časti ústredného kúrenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod. faktúr, kontrolná činnosť Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho, tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod.faktúr, kontrolná činnosť Pochádzková kontrola a operatívna údržba el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.27,38,52,66.</p>
30350	Správa TECHNO-obj. 28, Plynové hospodárstvo CO	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI, zaistovanie a odistovanie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Pochádzková kontrola el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el.zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.28 mechanik MARZ- zmenový:</p> <p>elektro: kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia realizácia projektu inovácia rozvodu 0.4 kV – výmena rozvádzača R0.4-28 a príslušnej inštalácie zaistenie vývodu pre rozvádzač MR41.1 v rozvádzači R0.4-28</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti	operatívne
		<p>Obsluha zariadení MaRT v obj.28</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.28</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.28 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v obj.28</p> <p>Zabezpečenie služieb osbornej dozimetrie (vydávanie vstupov, vyhodnocovanie a evidencia osobných dávok...) pri akciách opráv a údržby technol. zariadení v obj.28, 41, 44/10 a 44/20</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných vypustí do žp</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.28, 41, 44/10 a 44/20 na R-prikaz</p>		
30351	Správa TECHNO-HVB, obj. 30, 43, 46 HVB-Reaktorovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>El. zaisťovanie a odisťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.30</p> <p>mechanik MaRZ- zmenov:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.30</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.30</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.30 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie nastavenia a kalibrácie prvkov MaRT v rámci preventívnej a operatívnej údržby obvodov MaRT v laboratóriu SKR</p> <p>Zabezpečenie predemontážnej dekontaminácie a dekontaminácie opravovaných zariadení pri akciách opráv a údržby na obj.30</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitoru vypustí aerosólov z ventilačného komína (obj.46) do žp</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.30 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.30 na R-prikaz</p>	<p>elektro</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>- oprava osvetlenia v m.č. 726, 734</p> <p>SKR:</p> <p>- m.č.240, 1/4-ročná skúška signalizácie úniku, skupina č.6, obvod 6LA30.7</p> <p>OPUD:</p>	
30352	Správa TECHNO-HVB, obj. 32 HVB-Medzistrojovňa	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenov:</p> <p>El. zaisťovanie a odisťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p> <p>Odstaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.32</p>	<p>elektro:</p> <p>- týždenné a mesačná kontrola a údržba staničnej akubaterie 220 V DC</p> <p>- týždenné skúšky dieselgenerátora DG32.1 so štartom a bez štartu DG</p> <p>- kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p>	

№	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30353	Správa TECHNO-HVB, obj. 34, HVB-Strojovňa	<p>El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne R 6kV</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne R 6kV</p> <p>Kontrola stavu napájania vlastnej spotreby objektov a technológií JE A-1 na RIS 110kV rozvodne - dozornia obj.32</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT v obj.32</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 32.</p> <p>Odstaňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.32 výmenou.</p>	<p>štvrtročná skúška DG32.1 s prevzatím záťaže JE A1 na dobu 2 hodiny</p> <p>realizácia projektu inovácia el. rozvodu 0,4 kV v obj. 32 – výmena rozvádzača R0.4-32.2</p> <p>odstraňovanie porievnych závad v rozvádzači RS32.12</p> <p>doplnenie nafty do dieselgenerátora po štvrtročnej skúške</p> <p>zaistenie napájania vývodu výťahu v rozvádzači MR32A z dôvodu opravy výťahu, odistenie opravy osvetlenia v m.č. 76</p> <p>získovanie skutočného zapojenia VZT v m.č. 116</p> <p>parametrizácia kompenzačných jednotiek RC-125, RC-135 po výmene úsekového rozvádzača</p> <p>R6kV – kontrola rozvodne R6kV po výpadku sekcie R6-C – zistená porucha na LTH limitore BA1 v poli R6-C29. Limitor bol odpojený a rozvodňa uvedená do prevádzky. Pri poruche prišlo k výpadku napájania transformátora T126, k vypnutiu vývodov R6-C27, R6-C28, R6-C29, R6-C30 a R6-C31 (ČF-SP, 713W3, integračný sklad, DG32.1) a vypnutiu spojky v poli R6-A08 a R6-B17. Následkom poruchy, dňa 19.12.2016, v čase od 12:58 do 13:42, plynula limita L3.5.1.2 A</p> <p>premanipulovanie napájania obj. 59 na riadne napájanie z rozvádzača R0.4-32.2 a zrušenie provízorneho napájania</p> <p>R6kV – premanipulovanie napájania rozvodne R0.4-28 z transformátora T136 na transformátor T135 z dôvodu prác na rozvodni R0.4-28</p> <p>R6kV – premanipulovanie napájania rozvodne R0.4-32 z transformátora T125 na T135</p> <p>vypnutie a zaistenie vývodu na rozvádzač MR32.1 v rozvádzači R0.4-32</p> <p>zaistenie napájania rozvádzača MR32A v rozvádzači R0.4-30.1 z dôvodu prekládky prírodných káblov, odistenie napájania v rozvádzači R0.4-32 po ukončení prác</p>
		<p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Denná kontrola stavu ústredne EPS objektov JE A-1, dozornia obj.32</p> <p>Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozornia obj.32</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania tlakových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj.32 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.32 na R-prikaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky hygienickej slucky na vstupe do KP v HVB</p>	<p>OPUD:</p> <p>elektro:</p> <p>kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia</p> <p>realizácia projektu inovácia el. rozvodu 0,4 kV v obj. 34 - montáž rozvádzača R0.4-34</p> <p>výmena poisťkových spodkov v rozvádzači MR34.24</p> <p>SKR:</p>

Název KO	Činnosti	
	pravidelné	operatívne
	<p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.34. Odsťraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.34 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.34 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.34 na R-príkaz</p> <p>Zabezpečenie prevádzky monitorovacieho pracoviska na uvoľňovanie materiálov do Žp</p>	
30354 Správa TECHNO-ŠOV obj. 41 a zar.	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 Odsťraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.41 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj.41. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj.41. Odsťraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj.41 výmenou</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Denná kontrola stavu operátorských počítačov a zariadení TIS - dozorná obj.41 Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj.41 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj.41 na R-príkaz</p>	<p>elektro: - kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia - realizácia projektu inovácia el. rozvodu 0,4 kV v obj. 41</p> <p>- zaistenie a odpojenie starého rozvádzača MR41.1 - demontáž nefunkčných káblov - oprava čerpadla 4/1 - kontrola a zapnutie 1. prívodu do rozvádzača MR41.1 - zaistenie a prekládka vývodu zo skrinky dôležitej spotreby DS01 3 do rozvádzača MR41 2, pole 4 - odistenie a preskúšanie armatúry S05 - kontrola pripojenia vývodov v rozvádzači MR41 2</p> <p>SKR: - m.č.50, velín, rekonštrukcia rozvodov napájania rozvádzačov CMM2 a CMM2.1, ProCS</p>
30355 Správa TECHNO- Pomocné okruhy objektov, obj. 42, 55, 50	<p>prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluha technologických zariadení v obj.42 Pochádzková kontrola technol.zariadení v obj.42 a potrübých kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, sľadeného vzduchu a pary</p> <p>Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a odskúšaní</p> <p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj.42 Odsťraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj.42</p>	<p>elektro: - oprava osvetlenia v APK1 - oprava osvetlenia v PK 18</p>

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
		mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, sftačeneho vzduchu a pary v objektoch a potrubných kanáloch Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 42 a potrubných kanálov PK-1, PK-18, a rozvodov vzduchotechnických systémov, požiaro-pitnej vody, vykurovacej vody, chladiacej vody, demí vody, sftačeneho vzduchu a pary Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	SKR:
30356	Správa TECHO- Zložisko PRAO a KRAO. obj. 44/10	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odist'ovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/10. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/10 výmenou.	elektro:
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-príkaz	SKR:
30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spatovňa VÚJE	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:
30358	Správa TECHO- Sanačné čerpanie SO 106, par. č. 704/8	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odist'ovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby SO 106 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV SO 106 mechanik MARZ- zmenový: Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v SO 106 Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT výmenou.	
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odist'ovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0.4kV v obj. 839 a 44/20 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0.4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20 mechanik MARZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT v obj. 44/20. Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20. Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT v obj. 44/20 výmenou.	elektro:
		ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov, objemových aktivít aerosólov, oterov v určených priestoroch obj. 839 a obj. 44/20 pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach v obj. 839 a obj. 44/20 na R-príkaz	
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
		<p>El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VDL.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VDL.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VDL</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VDL výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VDL pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30361	Správa TECHZ- Fragmentačná linka, demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení fragmentačnej linky.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach fragmentačnej linky.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT fragmentačnej linky.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT fragmentačnej linky výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch fragmentačnej linky pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	
30362	Správa TECHZ- Demonťáž a triedenie	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby.</p>	
30363	Správa TECHZ- Vitrifikačná linka	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení linky VICHHR.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach linky VICHHR.</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p> <p>Obsluha zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VICHHR.</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad zariadení MaRT linky VICHHR výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál:</p> <p>Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch linky VICHHR pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach linky VDL na R-prikaz</p>	elektro:
30364	Správa TECHZ-HVB a VZT	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:</p> <p>El. zaistovanie a odísťovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia....)</p> <p>Pochádzková kontrola el. zariadení VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia....)</p> <p>Odsťaňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia....)</p>	elektro:

KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti
			operatívne
		mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalné úniky RaO ...). Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...). Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, kvapalnú úniky RaO ...). ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predpísaného monitorovania dávkových príkonov v určených priestoroch HVB pred povolením prác opráv a údržby na zariadeniach VZT systémov HVB a ost. technológií HVB (špeciálna kanalizácia, ...) na R-prikaz	
30365	Správa TECHZ-TTČ	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS). Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS). mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS). Pochádzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS). Odstraňovanie drobných závad zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS) výmenou.	SKR: - m. č. 700, DLS, týždenná kontrola stavu únikov PDS v zbernej vani - m. č. 700, VZT O-218, mesačná kontrola signalizácie prevýšenia koncentrácie vodíka v odťahu z DLS podľa 15-PVD-501, mer. obvod 70RA44
30370	ELZ- obj. 45, kanály sil. kab.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola stavu kanálov EK.	elektro: - Kontrola elektroinštalácie a nátokov vody káblových kanálov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 - Skúška funkčnosti núdzového osvetlenia káblových kanálov
30371	obj. 528, kompres. stanica rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochádzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadeniach obj. 528	elektro: výmena absorpčných rohoží pod kompresormi
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: EI. zaistovanie a odistovovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	elektro:

KO	Názov KO	Činnosti	
		pravidelné	operatívne
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 110kV Pochádzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro: rekonštrukcia riadiaceho systému, zváranie optokábla
40100	obj. 701 Nový jadrový zdroj	El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Pochádzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 701	elektro:
30373	obj. 25, Vonkajšie osvetlenie	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochádzková kontrola el. zariadení napájania vonkajšieho osvetlenia JE A-1.	elektro: - skúška funkčnosti vonkajšieho osvetlenia areálu A1 trasy A, B, C, K
Vypracoval:		Ing. Boris Stolarík vedúci odboru elektro a SKR JZ	10.1.2017
		Ing. Ladislav Bábik vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií	